



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 18

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB171 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	66,8	45,0	38,118	37,836	0,282	7,0	5,0	-	-	0,830	24,00
22.03.2026	66,9	45,9	38,038	37,785	0,253	7,0	5,0	-	-	0,799	24,00
23.03.2026	66,9	46,5	38,050	37,838	0,212	7,0	5,0	-	-	0,775	24,00
24.03.2026	67,0	47,0	36,817	36,609	0,208	7,0	5,0	-	-	0,736	24,00
25.03.2026	66,3	46,6	35,598	35,380	0,218	7,0	5,0	-	-	0,703	24,00
26.03.2026	64,1	45,2	34,519	34,254	0,265	7,0	5,0	-	-	0,651	24,00
27.03.2026	64,2	45,3	33,381	33,081	0,300	7,0	5,0	-	-	0,633	24,00
28.03.2026	61,8	42,7	29,505	29,175	0,330	7,0	5,0	-	-	0,562	24,00
29.03.2026	63,1	43,5	29,078	28,828	0,250	7,0	5,0	-	-	0,570	24,00
30.03.2026	62,4	43,6	29,479	29,237	0,242	7,0	5,0	-	-	0,552	24,00
31.03.2026	60,0	43,5	30,013	29,636	0,377	7,0	5,0	-	-	0,493	24,00
01.04.2026	60,8	45,0	29,316	29,019	0,298	7,0	5,0	-	-	0,461	24,00
02.04.2026	61,6	46,3	30,834	30,517	0,317	7,0	5,0	-	-	0,470	24,00
03.04.2026	61,4	46,8	32,279	31,941	0,338	7,0	5,0	-	-	0,470	24,00
04.04.2026	61,4	47,0	32,138	31,794	0,344	7,0	5,0	-	-	0,462	24,00
05.04.2026	61,2	47,3	32,192	31,820	0,373	7,0	5,0	-	-	0,447	24,00
06.04.2026	61,0	47,5	32,199	31,793	0,406	7,0	5,0	-	-	0,432	24,00
07.04.2026	61,1	47,1	32,802	32,418	0,384	7,0	5,0	-	-	0,458	24,00
08.04.2026	61,8	47,9	33,599	33,164	0,435	7,0	5,0	-	-	0,467	24,00
09.04.2026	61,9	47,9	33,612	33,222	0,390	7,0	5,0	-	-	0,471	24,00
10.04.2026	61,1	47,3	33,703	33,209	0,495	7,0	5,0	-	-	0,464	24,00
11.04.2026	61,1	47,0	33,632	33,275	0,357	7,0	5,0	-	-	0,474	24,00
12.04.2026	61,1	46,8	33,779	33,420	0,358	7,0	5,0	-	-	0,483	24,00
13.04.2026	60,5	46,6	33,800	33,366	0,434	7,0	5,0	-	-	0,469	24,00
14.04.2026	61,6	49,0	35,737	35,540	0,196	7,0	5,0	-	-	0,451	24,00
15.04.2026	60,3	49,8	37,216	37,151	0,065	7,0	5,0	-	-	0,390	24,00
16.04.2026	60,3	51,5	36,852	36,710	0,142	7,0	5,0	-	-	0,325	24,00
17.04.2026	59,8	49,3	29,141	28,973	0,168	7,0	5,0	-	-	0,293	24,00
18.04.2026	59,5	47,0	20,906	20,576	0,330	7,0	5,0	-	-	0,260	24,00
19.04.2026	59,6	47,0	20,874	20,504	0,370	7,0	5,0	-	-	0,263	24,00
20.04.2026	59,8	47,1	21,107	20,696	0,412	7,0	5,0	-	-	0,267	24,00
Итого	62,1	46,6	998,314	988,765	9,550	7,0	5,0	-	-	15,584	744,00

Всего к оплате

Qп = 15,584 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 9,550 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.04.2026 12:34:33 1