



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 1
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355410
Версия ПО 015-01.062-
00.50

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,0	35,3	25,812	25,624	0,188	5,9	5,1	0,406	-	0,406	24,00
22.03.2026	50,9	35,2	25,821	25,629	0,192	5,9	5,1	0,404	-	0,404	24,00
23.03.2026	49,7	34,9	25,837	25,680	0,157	5,9	5,1	0,382	-	0,382	24,00
24.03.2026	49,3	34,8	25,898	25,714	0,184	5,9	5,1	0,376	-	0,376	24,00
25.03.2026	47,2	33,9	25,923	25,734	0,189	6,0	5,2	0,345	-	0,345	24,00
26.03.2026	45,8	32,6	24,464	24,261	0,203	5,7	5,0	0,320	-	0,320	24,00
27.03.2026	44,4	31,6	22,712	22,572	0,140	5,4	4,8	0,291	-	0,291	24,00
28.03.2026	41,3	30,0	22,013	21,869	0,144	5,2	4,7	0,248	-	0,248	22,00
29.03.2026	42,9	30,8	21,983	21,844	0,140	5,3	4,7	0,265	-	0,265	24,00
30.03.2026	42,7	30,0	19,715	19,611	0,104	5,0	4,6	0,249	-	0,249	24,00
31.03.2026	42,8	29,5	18,230	18,158	0,072	4,9	4,5	0,242	-	0,242	24,00
01.04.2026	42,7	29,7	18,690	18,585	0,105	4,9	4,5	0,242	-	0,242	24,00
02.04.2026	42,4	29,9	18,962	18,880	0,083	4,8	4,4	0,237	-	0,237	24,00
03.04.2026	42,9	30,3	19,364	19,232	0,132	4,9	4,5	0,243	-	0,243	24,00
04.04.2026	42,7	28,8	16,293	16,224	0,069	4,9	4,4	0,222	-	0,222	24,00
05.04.2026	42,3	27,1	13,680	13,627	0,052	4,9	4,5	0,208	-	0,208	24,00
06.04.2026	42,4	27,1	13,700	13,626	0,074	4,9	4,4	0,209	-	0,209	24,00
07.04.2026	42,7	27,1	13,701	13,650	0,051	4,9	4,5	0,214	-	0,214	24,00
08.04.2026	42,8	29,8	20,265	20,169	0,096	4,9	4,5	0,246	-	0,246	24,00
09.04.2026	43,2	33,0	27,379	27,207	0,172	4,9	4,4	0,278	-	0,278	24,00
10.04.2026	41,7	32,0	27,402	27,254	0,147	4,9	4,5	0,265	-	0,265	24,00
11.04.2026	43,3	32,7	27,358	27,208	0,150	4,9	4,5	0,289	-	0,289	24,00
12.04.2026	43,3	32,6	27,338	27,204	0,134	4,9	4,4	0,292	-	0,292	24,00
13.04.2026	43,6	32,8	27,326	27,177	0,148	4,9	4,5	0,295	-	0,295	24,00
14.04.2026	45,0	32,9	23,859	23,747	0,112	4,9	4,5	0,284	-	0,284	24,00
15.04.2026	44,9	30,1	17,046	16,939	0,107	4,9	4,4	0,246	-	0,246	24,00
16.04.2026	44,7	27,2	12,284	12,278	0,006	4,8	4,4	0,214	-	0,214	24,00
17.04.2026	44,5	27,0	12,282	12,272	0,010	4,9	4,4	0,215	-	0,215	24,00
18.04.2026	43,9	27,0	12,292	12,265	0,027	4,9	4,4	0,208	-	0,208	24,00
19.04.2026	44,0	27,0	12,290	12,273	0,017	4,9	4,4	0,209	-	0,209	24,00
20.04.2026	44,1	27,2	12,322	12,283	0,039	4,9	4,4	0,208	-	0,208	24,00
Итого	44,4	30,6	632,245	628,798	3,447	5,1	4,6	8,351	-	8,351	742,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	5845,010	5829,806	-	4183,00
21.04.2026 00:00	6477,254	6458,604	-	4925,00
	632,245	628,798	-	742,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

8,351 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.04.2026 16:34:59