



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 2
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355408
Версия ПО 015-01.062-
00.50

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	50,8	32,5	20,310	20,379	-0,069	5,9	5,6	0,371	-	0,371	24,00
22.03.2026	50,7	32,4	20,312	20,375	-0,063	5,9	5,6	0,371	-	0,371	24,00
23.03.2026	49,5	32,2	20,338	20,390	-0,052	6,0	5,6	0,352	-	0,352	24,00
24.03.2026	49,1	32,1	20,340	20,433	-0,093	6,0	5,5	0,346	-	0,346	24,00
25.03.2026	47,0	31,6	20,409	20,448	-0,039	5,9	5,6	0,314	-	0,314	24,00
26.03.2026	45,6	30,4	19,300	19,329	-0,029	5,8	5,4	0,292	-	0,292	24,00
27.03.2026	44,2	29,4	17,922	17,976	-0,054	5,4	5,1	0,265	-	0,265	24,00
28.03.2026	41,2	28,2	17,385	17,431	-0,046	5,3	5,0	0,226	-	0,226	23,00
29.03.2026	42,8	28,9	17,354	17,403	-0,049	5,3	5,0	0,241	-	0,241	24,00
30.03.2026	42,5	28,0	15,576	15,631	-0,055	5,1	4,8	0,224	-	0,224	24,00
31.03.2026	42,6	27,5	14,417	14,465	-0,048	4,9	4,7	0,218	-	0,218	24,00
01.04.2026	42,6	27,8	14,768	14,827	-0,059	4,9	4,7	0,217	-	0,217	24,00
02.04.2026	42,3	28,0	15,009	15,053	-0,044	5,0	4,6	0,213	-	0,213	24,00
03.04.2026	42,8	28,4	15,302	15,362	-0,060	4,9	4,8	0,219	-	0,219	24,00
04.04.2026	42,7	28,4	15,620	15,690	-0,070	4,9	4,7	0,223	-	0,223	24,00
05.04.2026	42,5	28,2	15,641	15,703	-0,062	4,9	4,6	0,223	-	0,223	24,00
06.04.2026	42,5	28,4	15,651	15,720	-0,069	4,9	4,7	0,221	-	0,221	24,00
07.04.2026	42,9	28,5	15,665	15,713	-0,048	4,9	4,7	0,225	-	0,225	24,00
08.04.2026	42,7	28,7	15,646	15,698	-0,053	5,0	4,7	0,220	-	0,220	24,00
09.04.2026	42,8	28,8	15,647	15,693	-0,045	5,0	4,7	0,219	-	0,219	24,00
10.04.2026	41,4	28,0	15,651	15,707	-0,056	4,9	4,7	0,208	-	0,208	24,00
11.04.2026	42,9	28,2	15,626	15,679	-0,053	4,9	4,7	0,229	-	0,229	24,00
12.04.2026	42,9	28,1	15,615	15,669	-0,054	4,9	4,7	0,231	-	0,231	24,00
13.04.2026	43,3	28,2	15,597	15,661	-0,064	5,0	4,7	0,234	-	0,234	24,00
14.04.2026	44,7	29,3	15,652	15,719	-0,067	5,0	4,7	0,242	-	0,242	24,00
15.04.2026	44,8	29,5	15,722	15,800	-0,078	5,0	4,7	0,240	-	0,240	24,00
16.04.2026	44,9	29,5	15,756	15,827	-0,070	4,9	4,6	0,242	-	0,242	24,00
17.04.2026	44,8	29,5	15,769	15,831	-0,062	4,9	4,6	0,240	-	0,240	24,00
18.04.2026	44,2	29,5	15,774	15,815	-0,042	5,0	4,7	0,231	-	0,231	24,00
19.04.2026	44,3	29,6	15,790	15,808	-0,018	4,9	4,6	0,232	-	0,232	24,00
20.04.2026	44,3	29,7	15,811	15,848	-0,037	4,9	4,6	0,231	-	0,231	24,00
Итого	44,3	29,3	515,375	517,083	-1,707	5,2	4,9	7,761	-	7,761	743,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	5619,131	5598,081	-	4185,00
21.04.2026 00:00	6134,506	6115,164	-	4928,00
	515,375	517,083	-	743,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

7,761 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.04.2026 16:36:25