



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Жилой дом

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 15

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12916673
(модификации У,
УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.060-01.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	45,7	41,4	112,840	0,482	22,00
22.04.2026	45,8	41,3	112,793	0,510	22,00
23.04.2026	45,6	41,0	112,699	0,510	23,00
24.04.2026	45,4	40,9	112,680	0,508	24,00
25.04.2026	45,5	40,9	112,680	0,518	24,00
26.04.2026	46,2	41,4	112,656	0,527	23,00
27.04.2026	46,3	41,6	112,656	0,524	22,00
28.04.2026	45,8	41,1	113,098	0,526	23,00
29.04.2026	46,2	41,5	113,559	0,528	24,00
30.04.2026	45,9	41,2	113,707	0,525	22,00
01.05.2026	46,2	41,5	113,918	0,525	24,00
02.05.2026	46,2	41,7	113,934	0,512	24,00
03.05.2026	45,7	41,2	113,977	0,503	24,00
04.05.2026	31,7	29,6	36,934	0,155	6,00
05.05.2026	21,4	20,6	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	20,9	20,2	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	20,7	20,1	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,5	19,9	0,000	0,000	0,00
Итого	39,5	35,9	1508,129	6,852	307,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	51483,133	313,434	8961,00
09.05.2026 00:00	52991,262	320,286	9268,00
	1508,129	6,852	307,00

Всего потреблено Qп = **6,852** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:24:36 1