



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,0	32,6	22,969	0,282	24,00
22.04.2026	45,1	32,2	22,859	0,292	24,00
23.04.2026	44,8	31,8	22,895	0,295	24,00
24.04.2026	44,7	31,6	22,910	0,296	24,00
25.04.2026	44,8	31,4	22,844	0,302	24,00
26.04.2026	45,4	31,8	22,656	0,306	24,00
27.04.2026	45,5	32,0	22,668	0,303	24,00
28.04.2026	45,1	31,8	22,887	0,300	24,00
29.04.2026	45,5	32,0	22,871	0,305	24,00
30.04.2026	45,2	32,0	23,035	0,301	24,00
01.05.2026	45,5	32,3	23,023	0,300	24,00
02.05.2026	45,5	32,5	23,020	0,295	24,00
03.05.2026	45,0	32,4	23,199	0,288	24,00
04.05.2026	31,7	27,0	8,820	0,098	8,00
05.05.2026	21,1	20,4	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	20,8	20,1	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	20,8	20,1	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,9	20,2	0,004	0,000	0,00
Итого	39,0	29,1	306,660	3,962	320,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	40056,168	385,240	14905,00
09.05.2026 00:00	40362,828	389,201	15225,00
	306,660	3,962	320,00

Всего потреблено Qп = **3,962** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:25:07 1