



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 32

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14128877
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	65,0	32,5	7,222	0,230	24,00
22.04.2026	66,3	31,6	7,093	0,241	24,00
23.04.2026	65,9	31,2	7,045	0,239	24,00
24.04.2026	66,0	31,1	7,005	0,240	24,00
25.04.2026	65,6	30,5	6,940	0,238	24,00
26.04.2026	66,2	30,8	6,987	0,242	24,00
27.04.2026	65,8	31,1	7,080	0,240	24,00
28.04.2026	65,9	30,9	7,028	0,241	24,00
29.04.2026	65,9	31,3	7,109	0,241	24,00
30.04.2026	66,1	31,7	7,270	0,245	24,00
01.05.2026	65,8	32,1	7,391	0,244	24,00
02.05.2026	66,4	32,4	7,422	0,247	24,00
03.05.2026	66,0	32,2	7,416	0,246	24,00
04.05.2026	41,8	27,9	2,952	0,099	9,00
05.05.2026	19,7	20,7	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	19,8	20,5	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	19,8	20,4	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,0	20,5	0,000	0,000	0,00
Итого	54,3	28,9	95,961	3,233	321,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	3805,853	65,771	3196,00
09.05.2026 00:00	3901,813	69,005	3517,00
	95,961	3,233	321,00

Всего потреблено Qп = 3,233 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:25:36 1