



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10964292
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,7	42,0	104,379	0,379	24,00
22.04.2026	45,8	41,9	104,211	0,405	24,00
23.04.2026	45,6	41,7	104,055	0,401	24,00
24.04.2026	45,4	41,5	104,035	0,398	24,00
25.04.2026	45,5	41,5	103,988	0,414	24,00
26.04.2026	46,2	42,1	103,957	0,421	24,00
27.04.2026	46,3	42,3	104,031	0,411	24,00
28.04.2026	45,8	41,9	104,477	0,411	24,00
29.04.2026	46,2	42,2	104,758	0,413	24,00
30.04.2026	45,9	42,0	105,578	0,407	24,00
01.05.2026	46,2	42,3	106,383	0,407	24,00
02.05.2026	46,2	42,3	106,406	0,403	24,00
03.05.2026	45,7	42,0	106,422	0,391	24,00
04.05.2026	30,6	29,5	33,121	0,116	7,00
05.05.2026	19,0	19,6	0,035	0,000	0,00
06.05.2026	18,5	17,8	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	18,3	17,6	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	-	-	-	-	-
Итого	40,2	37,1	1395,836	5,379	319,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	52664,129	274,938	10068,00
08.05.2026 22:17	54059,965	280,317	10387,00
	1395,836	5,379	319,00

Всего потреблено Qп = **5,379** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:29:28 1