



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,3	38,4	90,932	0,437	24,00
22.04.2026	43,2	38,3	90,600	0,447	24,00
23.04.2026	43,2	38,2	90,525	0,442	24,00
24.04.2026	43,3	38,3	90,934	0,447	24,00
25.04.2026	43,1	38,1	92,072	0,452	24,00
26.04.2026	43,6	38,5	91,906	0,463	24,00
27.04.2026	43,2	38,4	91,186	0,434	24,00
28.04.2026	42,7	38,1	90,674	0,418	23,00
29.04.2026	43,4	38,5	93,096	0,448	24,00
30.04.2026	43,9	39,1	95,004	0,454	24,00
01.05.2026	43,7	39,1	97,094	0,446	24,00
02.05.2026	44,0	39,3	97,344	0,451	24,00
03.05.2026	43,5	39,0	97,408	0,430	24,00
04.05.2026	33,7	33,3	57,678	0,126	7,00
05.05.2026	23,6	26,9	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	23,7	24,4	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	23,0	22,7	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	22,8	21,0	0,000	0,000	0,00
Итого	38,4	35,0	1266,451	5,894	318,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	19475,924	167,278	4963,00
09.05.2026 00:00	20742,375	173,171	5281,00
	1266,451	5,894	318,00

Всего потреблено Qп = 5,894 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:26:05 1