



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Калинина, д. 4

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 15356362
(модификации У, УД) (v46)

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	44,6	38,6	34,438	0,205	24,00
22.04.2026	44,7	38,3	34,413	0,219	24,00
23.04.2026	44,4	38,0	34,335	0,219	24,00
24.04.2026	44,3	37,9	34,298	0,217	24,00
25.04.2026	44,3	37,7	34,331	0,224	24,00
26.04.2026	45,0	38,3	34,352	0,226	24,00
27.04.2026	45,1	38,5	34,369	0,225	24,00
28.04.2026	44,7	38,1	34,439	0,223	24,00
29.04.2026	45,0	38,5	34,587	0,225	24,00
30.04.2026	44,7	38,3	34,641	0,222	24,00
01.05.2026	45,0	38,4	34,741	0,227	24,00
02.05.2026	45,1	38,6	34,725	0,222	24,00
03.05.2026	44,6	38,2	34,718	0,218	24,00
04.05.2026	31,3	30,2	12,078	0,069	7,00
05.05.2026	20,2	20,3	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	19,4	19,2	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	19,2	18,8	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	19,1	18,6	0,000	0,000	0,00
Итого	38,4	33,6	460,467	2,942	319,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	426,000	2,496	295,00
09.05.2026 00:00	886,467	5,438	614,00
	460,467	2,942	319,00

Всего потреблено Q_п = **2,942** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:26:35 1