



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Калинина, д. 6

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 15356363
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	63,5	37,4	10,207	0,262	24,00
22.04.2026	64,7	37,0	10,017	0,272	24,00
23.04.2026	64,3	36,6	9,936	0,270	24,00
24.04.2026	64,4	35,9	9,875	0,276	24,00
25.04.2026	63,9	35,3	9,739	0,273	24,00
26.04.2026	64,4	35,1	9,833	0,283	24,00
27.04.2026	64,2	35,7	10,052	0,281	24,00
28.04.2026	64,2	35,4	9,905	0,279	24,00
29.04.2026	64,2	35,5	10,004	0,282	24,00
30.04.2026	64,4	35,9	10,303	0,288	24,00
01.05.2026	64,3	36,1	10,508	0,290	24,00
02.05.2026	64,9	36,6	10,628	0,295	24,00
03.05.2026	64,5	36,4	10,611	0,292	24,00
04.05.2026	41,8	29,8	3,561	0,099	7,00
05.05.2026	21,4	20,9	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	20,8	20,4	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	20,5	20,1	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,4	20,0	0,000	0,000	0,00
Итого	53,4	32,2	135,178	3,742	319,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	2808,598	15,929	772,00
09.05.2026 00:00	2943,777	19,671	1091,00
	135,178	3,742	319,00

Всего потреблено Qп = **3,742** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:26:55 1