



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 58

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 15356548 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	64,7	46,7	19,968	0,293	24,00
22.04.2026	64,6	36,9	8,122	0,221	24,00
23.04.2026	64,2	36,0	8,068	0,223	24,00
24.04.2026	64,3	35,5	8,019	0,226	24,00
25.04.2026	63,9	34,1	7,962	0,233	24,00
26.04.2026	64,4	34,1	8,029	0,239	24,00
27.04.2026	64,1	34,2	8,140	0,238	24,00
28.04.2026	64,1	34,2	8,079	0,237	24,00
29.04.2026	64,2	34,3	8,156	0,239	24,00
30.04.2026	64,3	34,4	8,351	0,245	24,00
01.05.2026	64,1	34,4	8,479	0,247	24,00
02.05.2026	64,7	35,1	8,550	0,247	24,00
03.05.2026	64,3	35,3	8,580	0,244	24,00
04.05.2026	43,5	30,7	3,779	0,109	10,00
05.05.2026	22,5	22,2	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	22,3	21,9	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	21,6	21,3	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	21,6	21,2	0,000	0,000	0,00
Итого	53,7	32,4	122,284	3,242	322,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	504,390	4,625	275,00
09.05.2026 00:00	626,674	7,867	597,00
	122,284	3,242	322,00

Всего потреблено Qп = **3,242** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:27:28 1