



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	44,6	36,9	29,289	0,224	24,00
22.04.2026	44,8	36,6	29,230	0,236	24,00
23.04.2026	44,5	36,4	29,184	0,234	24,00
24.04.2026	44,3	36,2	29,170	0,235	24,00
25.04.2026	44,4	36,1	29,164	0,239	24,00
26.04.2026	45,1	36,6	29,131	0,244	24,00
27.04.2026	45,2	36,9	29,164	0,239	24,00
28.04.2026	44,8	36,5	29,281	0,238	24,00
29.04.2026	45,1	36,8	29,355	0,241	24,00
30.04.2026	44,8	36,8	29,469	0,235	24,00
01.05.2026	45,1	37,1	29,578	0,235	24,00
02.05.2026	45,1	37,1	29,561	0,233	24,00
03.05.2026	44,6	36,8	29,594	0,229	24,00
04.05.2026	30,8	28,0	11,293	0,075	8,00
05.05.2026	21,2	20,4	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	19,9	19,4	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	20,6	19,9	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,4	19,8	0,000	0,000	0,00
Итого	38,6	32,5	392,463	3,137	320,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	27282,576	235,792	14157,00
09.05.2026 00:00	27675,039	238,929	14477,00
	392,463	3,137	320,00

Всего потреблено Qп = **3,137** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:28:07 1