



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	61,3	50,7	42,362	42,808	-0,445	7,0	5,6	-	-	0,452	24,00
22.04.2026	60,3	49,6	41,538	41,980	-0,442	6,9	5,6	-	-	0,449	24,00
23.04.2026	59,2	48,8	41,317	41,777	-0,460	6,9	5,6	-	-	0,432	24,00
24.04.2026	59,1	48,3	39,971	40,401	-0,430	6,8	5,6	-	-	0,432	24,00
25.04.2026	61,0	48,7	47,863	48,348	-0,485	6,8	5,6	-	-	0,594	24,00
26.04.2026	61,8	50,3	52,756	53,271	-0,515	6,8	5,6	-	-	0,608	24,00
27.04.2026	61,8	51,6	47,959	48,427	-0,468	6,8	5,6	-	-	0,493	24,00
28.04.2026	61,2	51,2	70,347	70,663	-0,316	6,8	5,6	-	-	0,707	24,00
29.04.2026	61,2	51,9	100,651	100,662	-0,012	6,8	5,6	-	-	0,942	24,00
30.04.2026	61,4	52,0	99,048	99,087	-0,039	6,7	5,6	-	-	0,934	24,00
01.05.2026	63,4	53,5	98,457	98,496	-0,039	6,8	5,6	-	-	0,972	24,00
02.05.2026	62,2	52,6	96,255	96,289	-0,034	6,7	5,6	-	-	0,918	24,00
03.05.2026	62,2	52,6	93,955	94,031	-0,076	6,7	5,5	-	-	0,903	24,00
04.05.2026	61,7	51,8	36,928	36,985	-0,057	6,2	5,7	-	-	0,364	24,00
05.05.2026	23,2	23,2	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	12,00
06.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	58,7	49,1	909,405	913,224	-3,819	6,7	5,6	-	-	9,199	348,00

Всего к оплате Qп = 9,199 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -3,819 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:28:42 1