

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2026г.

Потребитель : Противопожарная служба (12 ОФПС по РБ)
Абонент: Здание противопожарной службы
Адрес : РБ г.Октябрьский ул.Северная, 44
Телефон: Здание противопожарной службы
Объект : Здание противопожарной службы
Номер прибора : ВВ376
Назначение: Узел учета тепловой энергии

	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод					
Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Qm1, т/ч	Gm1, т	T2, °C	Qm2, т/ч	Gm2, т	dT1, °C	tm1, ч	ts1, ч
21.04.2026	1,698	66,31	35,201	844,815	64,32	35,509	852,230	1,99	24,00	24,00
22.04.2026	2,520	67,77	37,249	893,980	64,95	37,557	901,374	2,82	24,00	24,00
23.04.2026	2,342	67,39	36,311	871,476	64,71	36,610	878,652	2,68	24,00	24,00
24.04.2026	2,258	67,63	35,470	851,273	64,99	35,779	858,688	2,63	24,00	24,00
25.04.2026	2,566	67,09	36,277	870,659	64,14	36,580	877,926	2,95	24,00	24,00
26.04.2026	2,494	67,94	36,347	872,329	65,08	36,647	879,541	2,86	24,00	24,00
27.04.2026	2,295	67,38	36,277	870,663	64,75	36,583	878,000	2,63	24,00	24,00
28.04.2026	2,203	67,41	35,163	843,909	64,82	35,468	851,231	2,59	24,00	24,00
29.04.2026	2,471	67,58	36,848	884,352	64,78	37,156	891,736	2,80	24,00	24,00
30.04.2026	2,459	67,75	37,913	909,932	65,04	38,227	917,467	2,71	24,00	24,00
01.05.2026	2,408	67,34	38,371	920,904	64,72	38,688	928,519	2,62	24,00	24,00
02.05.2026	2,510	68,05	38,168	916,028	65,31	38,478	923,482	2,74	24,00	24,00
03.05.2026	2,455	67,55	38,187	916,486	64,87	38,502	924,064	2,68	24,00	24,00
04.05.2026	1,210	53,91	19,352	464,443	54,67	19,503	468,071	-0,76	11,78	24,00
05.05.2026	0,000	26,71	0,000	0,000	31,74	0,000	0,000	-5,03	0,00	24,00
06.05.2026	0,000	21,27	0,000	0,000	22,04	0,000	0,000	-0,77	0,00	24,00
07.05.2026	0,000	21,53	0,000	0,000	21,93	0,000	0,000	-0,40	0,00	24,00
08.05.2026	0,000	21,73	0,000	0,000	22,53	0,000	0,000	-0,80	0,00	24,00
Среднее	2,32	66,98	36,12	866,86	64,44	36,42	874,12	64,44	23,56	24,00
Итого	31,89			11931,25			12030,98		323,78	432,00

Ответственное лицо : _____ / /

Отчет принят « » _____ 200 г. _____ / _____ /

