

Отчет о потреблении тепловой энергии
от 13-05-2026
За период с 21-04-2026 00:00:00 по 08-05-2026 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

Союз Управляющих Домами

РБ., г. Октябрьский, ул. Горького 15, узел 1

ул. Горького 15, узел 1

ИМ 2300 N BA867

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Канал	Qt1	T1	T2	Qm1	Qm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	град.С	тонн/час	тонн/час	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	150	150	150	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
21-04-2026 00:00:00	455.24	-	-	-	-	-	-
22-04-2026 00:00:00	456.78	44.75	29.86	4.84	4.86	24:00	24:00
23-04-2026 00:00:00	458.11	44.95	35.68	6.00	6.03	23:59	23:59
24-04-2026 00:00:00	459.42	44.69	35.53	6.00	6.02	23:57	23:57
25-04-2026 00:00:00	460.74	44.53	35.37	6.01	6.03	24:00	24:00
26-04-2026 00:00:00	462.08	44.53	35.24	6.01	6.03	24:00	24:00
27-04-2026 00:00:00	463.45	45.22	35.69	6.01	6.03	24:00	24:00
28-04-2026 00:00:00	464.82	45.43	35.93	6.02	6.04	24:00	24:00
29-04-2026 00:00:00	466.16	44.86	35.61	6.07	6.09	24:00	24:00
30-04-2026 00:00:00	467.54	45.33	35.96	6.14	6.16	24:00	24:00
01-05-2026 00:00:00	468.88	44.94	35.84	6.16	6.19	24:00	24:00
02-05-2026 00:00:00	470.24	45.26	36.12	6.22	6.24	24:00	24:00
03-05-2026 00:00:00	471.59	45.30	36.31	6.24	6.26	24:00	24:00
04-05-2026 00:00:00	472.90	44.77	36.01	6.25	6.27	24:00	24:00
05-05-2026 00:00:00	473.45	33.92	29.51	2.88	2.89	24:00	24:00
06-05-2026 00:00:00	473.45	19.89	19.35	0.00	0.00	24:00	24:00
07-05-2026 00:00:00	473.45	19.47	19.08	0.00	0.00	24:00	24:00
08-05-2026 00:00:00	473.45	19.08	18.79	0.00	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	град.С	тонн	тонн	час:мин	час:мин
408:00	18.21	39.82	32.11	1939.87	1946.76	407:56	407:56

Отв. лицо :