

Отчет о потреблении тепловой энергии
от 13-05-2026
За период с 21-04-2026 00:00:00 по 08-05-2026 00:00:00

Потребитель :	Союз Управляющих Домами
Адрес :	РБ., г. Октябрьский, ул. Горького 15, узел 2
Объект :	ул. Горького 15, узел 2
Прибор :	ИМ 2300 N BA867
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Канал	Qt2	T3	T4	Qm3	Qm4	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	град.С	тонн/час	тонн/час	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	150	150	150	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
21-04-2026 00:00:00	421.01	-	-	-	-	-	-
22-04-2026 00:00:00	422.16	44.98	40.56	10.87	10.74	24:00	24:00
23-04-2026 00:00:00	423.36	45.17	40.53	10.74	10.64	23:59	23:59
24-04-2026 00:00:00	424.54	44.91	40.29	10.73	10.65	23:57	23:57
25-04-2026 00:00:00	425.74	44.75	40.11	10.74	10.65	24:00	24:00
26-04-2026 00:00:00	426.95	44.76	40.01	10.73	10.68	24:00	24:00
27-04-2026 00:00:00	428.21	45.44	40.58	10.74	10.65	24:00	24:00
28-04-2026 00:00:00	429.45	45.66	40.83	10.79	10.65	24:00	24:00
29-04-2026 00:00:00	430.69	45.08	40.31	10.86	10.79	24:00	24:00
30-04-2026 00:00:00	431.95	45.55	40.78	10.98	10.91	24:00	24:00
01-05-2026 00:00:00	433.18	45.17	40.51	11.03	10.95	24:00	24:00
02-05-2026 00:00:00	434.41	45.48	40.83	11.13	11.04	24:00	24:00
03-05-2026 00:00:00	435.64	45.53	40.95	11.17	11.08	24:00	24:00
04-05-2026 00:00:00	436.84	45.00	40.51	11.18	11.09	24:00	24:00
05-05-2026 00:00:00	437.34	34.04	31.45	5.20	5.09	24:00	24:00
06-05-2026 00:00:00	437.34	19.64	19.32	0.16	0.00	24:00	24:00
07-05-2026 00:00:00	437.34	19.25	18.93	0.19	0.00	24:00	24:00
08-05-2026 00:00:00	437.34	18.92	18.62	0.19	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	град.С	тонн	тонн	час:мин	час:мин
408:00	16.33	39.96	36.18	3537.14	3494.13	407:56	407:56

Отв. лицо :