

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/26г.-07/05/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Королева 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tхв = 0.00 °C
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2935 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/04/26	42.89	36.92	166.42	165.19	1.23	8.79	9.23	0.987	0.0000	24	0	
22/04/26	44.25	37.53	166.88	165.59	1.29	8.79	9.23	1.117	0.0000	24	0	
23/04/26	45.47	38.48	168.85	167.52	1.33	8.79	9.23	1.177	0.0000	24	0	
24/04/26	47.89	39.58	158.16	156.93	1.23	8.79	9.23	1.308	0.0000	24	0	
25/04/26	51.68	42.98	180.46	179.02	1.44	8.79	9.23	1.568	0.0000	24	0	
26/04/26	52.22	43.47	180.29	178.79	1.50	8.79	9.23	1.574	0.0000	24	0	
27/04/26	46.46	39.35	151.40	150.17	1.23	8.79	9.23	1.082	0.0000	24	0	*
28/04/26	43.66	36.82	152.35	151.15	1.20	8.79	9.23	1.040	0.0000	24	0	*
29/04/26	42.73	36.33	157.17	155.88	1.29	8.79	9.23	1.003	0.0000	24	0	*
30/04/26	43.01	36.49	150.14	148.82	1.32	8.79	9.23	0.977	0.0000	24	0	*
01/05/26	43.79	37.38	169.70	168.06	1.64	8.79	9.23	1.084	0.0000	24	0	
02/05/26	44.31	37.80	169.54	167.97	1.57	8.79	9.23	1.103	0.0000	24	0	
03/05/26	43.93	37.53	169.56	168.03	1.53	8.79	9.23	1.078	0.0000	24	0	
04/05/26	42.12	37.06	75.77	73.68	2.09	8.79	9.23	0.424	0.0000	24	0	*
05/05/26	20.49	20.20	6.08	0.00	6.08	8.79	9.23	0.000	0.0000	24	0	*
06/05/26	20.05	19.89	0.00	0.00	0.00	8.79	9.23	0.000	0.0000	24	0	*
07/05/26	20.03	19.86	0.00	0.00	0.00	8.79	9.23	0.000	0.0000	24	0	*
Итого:			2222.77	2196.80	25.97			15.522	0.0000	408	0	
Средние:	40.88	35.15				8.79	9.23					

Дата	M1	M2	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	м3	ч	ч
20/04/26 24:00	29901.82	31929.42	-2027.60	370.875	0.000000	4161	1036
07/05/26 24:00	32124.59	34126.22	-2001.63	386.397	0.000000	4569	1036
Итого:	2222.77	2196.80	25.97	15.522	0.000000	408	0

Период нормальной работы 408ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5711ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____