

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/26г.-07/05/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/04/26	42.70	37.18	191.34	190.39	0.95	4.50	4.31	1.055	0.0000	24	0	
22/04/26	44.14	38.30	209.03	207.33	1.70	4.79	4.54	1.218	0.0000	24	0	
23/04/26	45.28	39.46	222.82	220.49	2.33	5.00	4.72	1.297	0.0000	24	0	
24/04/26	48.85	41.86	221.15	218.83	2.32	5.10	4.83	1.541	0.0000	24	0	
25/04/26	51.47	43.90	225.13	222.82	2.31	5.42	5.14	1.702	0.0000	24	0	
26/04/26	52.01	44.41	225.55	223.23	2.32	5.44	5.15	1.713	0.0000	24	0	
27/04/26	45.30	39.64	219.92	217.80	2.12	4.99	4.72	1.244	0.0000	24	0	
28/04/26	43.58	38.05	219.39	217.28	2.11	4.84	4.57	1.208	0.0000	24	0	
29/04/26	42.56	37.33	219.94	217.80	2.14	4.82	4.55	1.147	0.0000	24	0	
30/04/26	42.74	37.48	219.01	216.87	2.14	4.80	4.53	1.149	0.0000	24	0	
01/05/26	43.62	38.24	222.14	219.87	2.27	4.88	4.60	1.193	0.0000	24	0	
02/05/26	44.13	38.69	221.80	219.51	2.29	4.90	4.62	1.207	0.0000	24	0	
03/05/26	43.75	38.41	221.77	219.51	2.26	4.89	4.60	1.179	0.0000	24	0	
04/05/26	38.11	34.36	147.92	148.62	-0.70	3.02	2.80	0.518	0.0000	24	0	*
05/05/26	18.58	18.50	0.00	9.72	-9.72	1.03	1.03	0.000	0.0000	24	0	*
06/05/26	18.25	18.08	0.00	0.00	0.00	1.04	1.03	0.000	0.0000	24	0	*
07/05/26	18.20	18.12	0.00	0.00	0.00	1.04	1.03	0.000	0.0000	24	0	*
Итого:			2986.91	2970.07	16.84			17.371	0.0000	408	0	
Средние:	40.19	35.41				4.14	3.92					

Дата	M1	M2	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	м3	ч	ч
20/04/26 24:00	42481.85	41778.62	703.23	447.326	0.000000	6375	1200
07/05/26 24:00	45468.76	44748.69	720.07	464.697	0.000000	6783	1200
Итого:	2986.91	2970.07	16.84	17.371	0.000000	408	0

Период нормальной работы 408ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8090ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____