

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/26г.-07/05/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/04/26	45.33	40.52	262.42	262.98	-0.56	5.76	5.62	1.261	0.0000	24	0	
22/04/26	45.59	40.37	252.20	252.76	-0.56	5.72	5.59	1.312	0.0000	24	0	
23/04/26	44.91	39.92	262.30	262.86	-0.56	5.67	5.54	1.305	0.0000	24	0	
24/04/26	44.75	39.80	261.83	262.38	-0.55	5.64	5.51	1.293	0.0000	24	0	
25/04/26	44.07	39.17	261.02	261.50	-0.48	5.60	5.46	1.280	0.0000	24	0	
26/04/26	44.43	39.47	260.23	260.71	-0.48	5.61	5.48	1.289	0.0000	24	0	
27/04/26	44.72	39.79	262.04	262.56	-0.52	5.68	5.54	1.291	0.0000	24	0	
28/04/26	45.04	40.15	274.61	275.15	-0.54	5.68	5.53	1.342	0.0000	24	0	
29/04/26	45.88	41.26	302.69	303.33	-0.64	5.68	5.50	1.395	0.0000	24	0	
30/04/26	46.28	41.65	303.67	304.21	-0.54	5.73	5.54	1.405	0.0000	24	0	
01/05/26	46.42	41.82	304.21	304.78	-0.57	5.77	5.58	1.397	0.0000	24	0	
02/05/26	46.90	42.22	303.72	304.20	-0.48	5.78	5.59	1.418	0.0000	24	0	
03/05/26	46.65	42.03	303.61	304.17	-0.56	5.76	5.58	1.403	0.0000	24	0	
04/05/26	45.73	41.28	121.94	122.13	-0.19	3.38	3.32	0.544	0.0000	24	0	*
05/05/26	19.32	19.42	12.40	12.40	0.00	1.04	1.05	0.000	0.0000	24	0	*
06/05/26	19.15	19.22	0.48	0.48	0.00	1.04	1.05	0.000	0.0000	24	0	*
07/05/26	18.81	18.68	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	0.0000	24	0	*
Итого:			3749.37	3756.60	-7.23			17.935	0.0000	408	0	
Средние:	40.82	36.86				4.74	4.61					

Дата	M1	M2	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	м3	ч	ч
20/04/26 24:00	122586.82	124253.20	-1666.38	890.051	0.000000	16424	390
07/05/26 24:00	126336.19	128009.80	-1673.61	907.986	0.000000	16832	390
Итого:	3749.37	3756.60	-7.23	17.935	0.000000	408	0

Период нормальной работы 408ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17329ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____