

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/26г.-07/05/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/04/26	45.51	40.85	232.27	232.27	0.00	5.34	5.15	1.082	0.0000	24	0	*
22/04/26	45.69	40.83	231.89	231.89	0.00	5.32	5.13	1.126	0.0000	24	0	*
23/04/26	45.42	40.56	231.67	231.67	0.00	5.32	5.13	1.125	0.0000	24	0	*
24/04/26	45.25	40.32	231.80	231.80	0.00	5.33	5.14	1.139	0.0000	24	0	*
25/04/26	45.26	40.18	231.83	231.83	0.00	5.32	5.13	1.176	0.0000	24	0	*
26/04/26	45.96	40.76	231.61	231.61	0.00	5.32	5.13	1.202	0.0000	24	0	*
27/04/26	46.17	40.97	231.65	231.65	0.00	5.36	5.17	1.201	0.0000	24	0	*
28/04/26	45.60	40.51	233.12	233.12	0.00	5.35	5.16	1.187	0.0000	24	0	*
29/04/26	46.07	40.91	235.34	235.34	0.00	5.35	5.15	1.213	0.0000	24	0	*
30/04/26	45.69	40.67	235.69	235.69	0.00	5.34	5.14	1.183	0.0000	24	0	*
01/05/26	46.01	40.97	236.21	236.21	0.00	5.33	5.13	1.192	0.0000	24	0	*
02/05/26	46.05	41.09	236.21	236.21	0.00	5.36	5.16	1.171	0.0000	24	0	*
03/05/26	45.52	40.68	236.24	236.24	0.00	5.36	5.16	1.145	0.0000	24	0	*
04/05/26	30.88	28.99	368.27	368.27	0.00	2.87	2.76	0.691	0.0000	24	0	*
05/05/26	20.34	20.04	178.70	178.70	0.00	1.02	1.01	0.054	0.0000	24	0	*
06/05/26	19.86	19.39	101.00	101.00	0.00	1.02	1.01	0.048	0.0000	24	0	*
07/05/26	19.71	19.18	83.93	83.93	0.00	1.02	1.01	0.048	0.0000	24	0	*
Итого:			3767.43	3767.43	0.00			15.983	0.0000	408	0	
Средние:	40.29	36.28				4.43	4.27					

Дата	M1	M2	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	м3	ч	ч
20/04/26 24:00	59858.71	59858.71	0.00	417.132	0.000000	6321	1253
07/05/26 24:00	63626.14	63626.14	0.00	433.115	0.000000	6729	1253
Итого:	3767.43	3767.43	0.00	15.983	0.000000	408	0

Период нормальной работы 408ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8116ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации