

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/26г.-07/05/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tхв = 0.00 °C
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/04/26	43.70	39.03	281.27	281.86	-0.59	6.37	5.91	1.316	0.0000	24	0	
22/04/26	43.76	38.84	239.01	239.61	-0.60	6.46	6.03	1.175	0.0000	24	0	*
23/04/26	43.70	38.72	281.13	281.85	-0.72	6.38	5.92	1.400	0.0000	24	0	
24/04/26	43.81	38.80	257.95	258.60	-0.65	6.41	5.96	1.290	0.0000	24	0	*
25/04/26	43.58	38.56	281.23	281.86	-0.63	6.39	5.92	1.414	0.0000	24	0	
26/04/26	44.04	38.92	281.20	281.86	-0.66	6.39	5.92	1.440	0.0000	24	0	
27/04/26	43.73	38.82	281.33	282.06	-0.73	6.38	5.92	1.380	0.0000	24	0	
28/04/26	43.32	38.46	280.22	280.79	-0.57	6.37	5.91	1.361	0.0000	24	0	
29/04/26	43.77	38.81	281.20	281.79	-0.59	6.37	5.91	1.396	0.0000	24	0	
30/04/26	44.22	39.23	284.22	284.78	-0.56	6.39	5.92	1.421	0.0000	24	0	
01/05/26	43.96	39.13	287.15	287.68	-0.53	6.40	5.92	1.388	0.0000	24	0	
02/05/26	44.29	39.43	287.66	288.14	-0.48	6.40	5.93	1.398	0.0000	24	0	
03/05/26	43.90	39.15	288.96	289.43	-0.47	6.42	5.94	1.369	0.0000	24	0	
04/05/26	40.32	36.84	172.32	172.56	-0.24	4.32	3.94	0.597	0.0000	24	0	
05/05/26	23.11	22.19	6.79	6.79	0.00	1.18	1.04	0.000	0.0000	24	0	*
06/05/26	22.48	21.72	6.86	6.86	0.00	1.14	1.04	0.000	0.0000	24	0	*
07/05/26	22.27	21.57	6.32	6.32	0.00	1.11	1.04	0.000	0.0000	24	0	*
Итого:			3804.82	3812.84	-8.02			18.345	0.0000	408	0	
Средние:	39.88	35.77				5.34	4.95					

Дата	M1	M2	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	м3	ч	ч
20/04/26 24:00	104958.53	114727.16	-9768.63	872.008	0.000000	15900	911
07/05/26 24:00	108763.35	118540.00	-9776.65	890.353	0.000000	16308	911
Итого:	3804.82	3812.84	-8.02	18.345	0.000000	408	0

Период нормальной работы 408ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17231ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____