

Отчет о потреблении тепловой энергии
от 13-05-2026
За период с 21-04-2026 00:00:00 по 08-05-2026 00:00:00

Потребитель :	СоюзУправляющих Домами
Адрес :	РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо 36, узел 1
Объект :	Ул. Садовое кольцо 36, узел 1
Прибор :	ИМ 2300 N BA858
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	T2	Qm1	Qm2	tm1	ts1	P1	P2
Един.измерения.	Гкал	град.С	град.С	тонн/час	тонн/час	час:мин	час:мин	МПа	МПа
Макс.предел	1000000	150	150	150	150	1000000	1000000	1,6	1,6
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.
21-04-2026 00:00:00	512.70	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-2026 00:00:00	514.02	45.18	40.54	11.86	12.05	24:00	24:00	0.39	0.38
23-04-2026 00:00:00	515.39	45.37	40.52	11.83	12.02	24:00	24:00	0.39	0.37
24-04-2026 00:00:00	516.77	45.07	40.22	11.82	12.01	24:00	24:00	0.39	0.37
25-04-2026 00:00:00	518.15	44.94	40.07	11.82	12.00	24:00	24:00	0.39	0.37
26-04-2026 00:00:00	519.56	44.94	39.95	11.82	12.01	24:00	24:00	0.39	0.37
27-04-2026 00:00:00	521.01	45.64	40.51	11.82	12.00	24:00	24:00	0.39	0.37
28-04-2026 00:00:00	522.45	45.85	40.76	11.82	12.00	24:00	24:00	0.39	0.38
29-04-2026 00:00:00	523.87	45.27	40.28	11.83	12.02	24:00	24:00	0.39	0.38
30-04-2026 00:00:00	525.32	45.77	40.68	11.86	12.05	24:00	24:00	0.39	0.38
01-05-2026 00:00:00	526.73	45.39	40.43	11.91	12.09	24:00	24:00	0.39	0.38
02-05-2026 00:00:00	528.16	45.72	40.76	12.01	12.20	24:00	24:00	0.39	0.37
03-05-2026 00:00:00	529.56	45.77	40.84	11.89	12.08	24:00	24:00	0.39	0.38
04-05-2026 00:00:00	530.92	45.24	40.45	11.90	12.08	24:00	24:00	0.39	0.38
05-05-2026 00:00:00	531.95	44.83	40.73	8.39	11.59	24:00	24:00	0.24	0.22
06-05-2026 00:00:00	531.95	24.91	24.40	0.00	0.00	24:00	24:00	0.00	0.00
07-05-2026 00:00:00	531.95	22.66	22.28	0.00	0.00	24:00	24:00	0.00	0.00
08-05-2026 00:00:00	531.95	21.86	21.60	0.00	0.00	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	град.С	тонн	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
408:00	19.25	41.44	37.35	3901.84	4037.18	408:00	408:00	0.31	0.30

Отв. лицо :