

Отчет о потреблении тепловой энергии
от 13-05-2026
За период с 21-04-2026 00:00:00 по 08-05-2026 00:00:00

Потребитель :	Союз управляющих домами
Адрес :	РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо 36, узел 2
Объект :	Ул. Садовое кольцо 36, узел 2
Прибор :	ИМ 2300 N BA788
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	T2	Qm1	Qm2	tm1	ts1	P1	P2
Един.измерения.	Гкал	град.С	град.С	тонн/час	тонн/час	час:мин	час:мин	МПа	МПа
Макс.предел	1000000	150	150	150	150	1000000	1000000	1,6	1,6
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.
21-04-2026 00:00:00	524.40	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-2026 00:00:00	526.89	67.21	62.17	20.65	20.55	24:00	24:00	0.66	0.54
23-04-2026 00:00:00	529.52	68.59	62.47	18.74	18.65	24:00	24:00	0.65	0.54
24-04-2026 00:00:00	531.96	68.16	58.01	10.01	9.82	24:00	24:00	0.65	0.57
25-04-2026 00:00:00	534.42	68.33	58.04	10.00	9.82	24:00	24:00	0.65	0.57
26-04-2026 00:00:00	536.88	67.87	57.57	9.93	9.75	24:00	24:00	0.65	0.57
27-04-2026 00:00:00	539.36	68.49	58.09	9.96	9.79	24:00	24:00	0.65	0.57
28-04-2026 00:00:00	541.79	68.06	58.00	10.10	9.92	24:00	24:00	0.66	0.57
29-04-2026 00:00:00	544.26	68.12	57.88	10.04	9.85	24:00	24:00	0.66	0.57
30-04-2026 00:00:00	546.72	68.12	58.20	10.36	10.18	24:00	24:00	0.66	0.57
01-05-2026 00:00:00	549.17	68.27	58.31	10.28	10.10	24:00	24:00	0.66	0.57
02-05-2026 00:00:00	551.60	67.86	58.17	10.46	10.29	24:00	24:00	0.67	0.57
03-05-2026 00:00:00	554.05	68.56	58.83	10.49	10.32	24:00	24:00	0.67	0.57
04-05-2026 00:00:00	556.48	68.07	58.41	10.47	10.29	24:00	24:00	0.67	0.57
05-05-2026 00:00:00	557.84	53.59	48.06	6.15	6.08	18:06	24:00	0.37	0.31
06-05-2026 00:00:00	557.84	25.63	25.44	0.00	0.00	23:01	24:00	0.00	0.00
07-05-2026 00:00:00	557.84	24.07	23.70	0.00	0.02	24:00	24:00	0.00	0.00
08-05-2026 00:00:00	557.84	23.32	22.94	0.00	0.13	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	град.С	тонн	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
408:00	33.45	59.55	52.02	3783.62	3734.29	401:07	408:00	0.53	0.45

Отв. лицо :