

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/04/26г.-07/05/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами  
Адрес: Октябрьский, Свердлова 28  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ВКТ-7  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Tхв = 0.00 °C  
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7AB5 ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | M1      | M2      | Mг      | P1     | P2     | Qo     | VHP | BOC | HC |
|----------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | т       | т       | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 21/04/26 | 45.02 | 38.66 | 178.40  | 174.74  | 3.66    | 5.34   | 5.11   | 1.130  | 24  | 0   |    |
| 22/04/26 | 45.20 | 38.59 | 178.14  | 174.44  | 3.70    | 5.32   | 5.09   | 1.174  | 24  | 0   |    |
| 23/04/26 | 44.93 | 38.25 | 177.98  | 174.29  | 3.69    | 5.32   | 5.09   | 1.187  | 24  | 0   |    |
| 24/04/26 | 44.78 | 38.07 | 177.96  | 174.33  | 3.63    | 5.33   | 5.10   | 1.189  | 24  | 0   |    |
| 25/04/26 | 44.79 | 37.94 | 177.97  | 174.34  | 3.63    | 5.32   | 5.09   | 1.215  | 24  | 0   |    |
| 26/04/26 | 45.48 | 38.46 | 177.97  | 174.32  | 3.65    | 5.31   | 5.08   | 1.250  | 24  | 0   |    |
| 27/04/26 | 45.69 | 38.76 | 177.98  | 174.30  | 3.68    | 5.36   | 5.13   | 1.231  | 24  | 0   |    |
| 28/04/26 | 45.12 | 38.30 | 178.16  | 174.48  | 3.68    | 5.35   | 5.12   | 1.216  | 24  | 0   |    |
| 29/04/26 | 45.60 | 38.68 | 178.38  | 174.65  | 3.73    | 5.35   | 5.11   | 1.233  | 24  | 0   |    |
| 30/04/26 | 45.21 | 38.46 | 178.59  | 174.89  | 3.70    | 5.34   | 5.10   | 1.202  | 24  | 0   |    |
| 01/05/26 | 45.53 | 38.77 | 178.91  | 175.21  | 3.70    | 5.33   | 5.09   | 1.206  | 24  | 0   |    |
| 02/05/26 | 45.58 | 38.87 | 178.91  | 175.21  | 3.70    | 5.35   | 5.12   | 1.199  | 24  | 0   |    |
| 03/05/26 | 45.04 | 38.50 | 178.90  | 175.21  | 3.69    | 5.36   | 5.12   | 1.172  | 24  | 0   |    |
| 04/05/26 | 44.41 | 28.89 | 81.69   | 179.77  | -98.08  | 3.39   | 3.30   | 0.489  | 24  | 0   | *  |
| 05/05/26 | 20.58 | 18.85 | 0.00    | 174.90  | -174.90 | 1.06   | 1.09   | 0.000  | 24  | 0   | *  |
| 06/05/26 | 19.77 | 18.57 | 0.00    | 128.66  | -128.66 | 1.05   | 1.08   | 0.000  | 24  | 0   | *  |
| 07/05/26 | 19.47 | 18.41 | 0.00    | 91.74   | -91.74  | 1.05   | 1.08   | 0.000  | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       | 2399.94 | 2845.48 | -445.54 |        |        | 16.093 | 408 | 0   |    |
| Средние: | 40.71 | 34.41 |         |         |         | 4.46   | 4.28   |        |     |     |    |

| Дата           | M1       | M2       | Mг      | Qo      | VHP  | BOC |
|----------------|----------|----------|---------|---------|------|-----|
|                | т        | т        | т       | Гкал    | ч    | ч   |
| 20/04/26 24:00 | 19680.64 | 19243.04 | 437.60  | 194.321 | 2126 | 0   |
| 07/05/26 24:00 | 22080.58 | 22088.52 | -7.94   | 210.414 | 2534 | 0   |
| Итого:         | 2399.94  | 2845.48  | -445.54 | 16.093  | 408  | 0   |

Период нормальной работы 408ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 2668ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации