

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2026г.

Потребитель : ТСЖ "Жилбытсервис"
Абонент:
Адрес : РБ г. Октябрьский ул. Садовое кольцо 239
Телефон:
Объект :
Номер прибора : DA805
Назначение:

	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод					
Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Qm1, т/ч	Gm1, т	T2, °C	Qm2, т/ч	Gm2, т	dT1, °C	tm1, ч	ts1, ч
21.04.2026	2,483	65,91	14,294	343,058	58,66	14,722	353,314	7,25	24,00	24,00
22.04.2026	2,633	67,23	14,164	339,922	59,47	14,581	349,943	7,75	24,00	24,00
23.04.2026	2,616	66,95	14,113	338,711	59,22	14,528	348,660	7,73	24,00	24,00
24.04.2026	2,631	67,10	14,077	337,839	59,31	14,490	347,739	7,79	24,00	24,00
25.04.2026	2,621	66,66	13,930	334,315	58,81	14,340	344,145	7,85	24,00	24,00
26.04.2026	2,661	67,28	14,016	336,369	59,36	14,428	346,262	7,92	24,00	24,00
27.04.2026	2,611	66,82	14,546	349,093	59,33	14,989	359,732	7,49	24,00	24,00
28.04.2026	2,625	66,91	14,120	338,875	59,15	14,538	348,912	7,75	24,00	24,00
29.04.2026	2,607	66,96	14,153	339,668	59,28	14,574	349,765	7,68	24,00	24,00
30.04.2026	2,610	67,06	14,645	351,475	59,61	15,096	362,304	7,45	24,00	24,00
01.05.2026	2,563	66,64	14,988	359,712	59,50	15,460	371,038	7,14	24,00	24,00
02.05.2026	2,575	67,32	15,403	369,661	60,35	15,894	381,459	6,97	24,00	24,00
03.05.2026	2,528	66,83	15,388	369,317	59,98	15,882	381,158	6,85	24,00	24,00
04.05.2026										
05.05.2026										
06.05.2026										
07.05.2026										
08.05.2026										
Среднее	2,60	66,90	14,45	346,77	59,39	14,89	357,26	59,39	24,00	24,00
Итого	33,76			4508,01			4644,43		312,00	312,00

Ответственное лицо : _____ / /

Отчет принят « » _____ 200 г. _____ / _____ /

