



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

ТСЖ "НА ПЯТЬ",
34 мкр. д. 5. Узел 3
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ260
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	41,9	38,3	168,160	168,391	-0,231	0,46	0,44	0,611	-	0,611	24,00
22.04.2026	41,3	37,6	167,215	167,446	-0,231	0,46	0,44	0,617	-	0,617	24,00
23.04.2026	40,7	37,2	165,773	165,988	-0,215	0,46	0,44	0,580	-	0,580	24,00
24.04.2026	40,6	37,0	166,259	166,478	-0,219	0,46	0,44	0,593	-	0,593	24,00
25.04.2026	41,2	37,1	163,558	163,801	-0,243	0,46	0,44	0,653	-	0,653	24,00
26.04.2026	43,1	38,4	161,039	161,329	-0,290	0,46	0,44	0,758	-	0,758	24,00
27.04.2026	42,2	37,9	158,962	159,223	-0,261	0,46	0,44	0,690	-	0,690	24,00
28.04.2026	41,9	37,6	158,169	158,423	-0,254	0,46	0,44	0,677	-	0,677	24,00
29.04.2026	41,0	36,9	152,110	152,341	-0,231	0,45	0,43	0,624	-	0,624	24,00
30.04.2026	40,8	36,9	153,446	153,669	-0,223	0,46	0,44	0,605	-	0,605	24,00
01.05.2026	41,1	37,1	154,958	155,184	-0,226	0,45	0,44	0,609	-	0,609	24,00
02.05.2026	41,4	37,4	155,498	155,730	-0,233	0,45	0,44	0,623	-	0,623	24,00
03.05.2026	41,3	37,3	155,288	155,516	-0,227	0,45	0,44	0,611	-	0,611	24,00
04.05.2026	31,5	31,1	57,073	57,161	-0,088	0,12	0,12	0,233	-	0,233	24,00
05.05.2026	19,4	22,2	0,000	0,000	0,000	-0,03	-0,07	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	19,5	22,2	0,000	0,000	0,000	-0,03	-0,05	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	19,7	22,4	0,000	0,000	0,000	-0,02	0,01	0,000	-	0,000	24,00
Итого	37,0	34,4	2137,508	2140,679	-3,172	0,35	0,34	8,485	-	8,485	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	327727,719	325266,531	-	60768,65
08.05.2026 00:00	329865,219	327407,188	-	61176,65
	2137,500	2140,656	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

8,485 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 22:09:36