



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

ТСЖ "НА ПЯТЬ",
34 мкр. д. 5. Узел 4
Договор № от ..

Прибор учета:
ТЭМ-106
№ 3060255
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	41,7	37,3	214,875	215,375	-0,500	4,20	4,08	0,943	-	0,943	24,00
22.04.2026	41,1	36,7	215,094	215,625	-0,531	4,20	4,09	0,942	-	0,942	24,00
23.04.2026	40,5	36,2	216,344	216,875	-0,531	4,18	4,06	0,927	-	0,927	24,00
24.04.2026	40,4	36,0	213,188	213,906	-0,719	4,20	4,08	0,930	-	0,930	24,00
25.04.2026	40,9	36,2	210,406	211,094	-0,688	4,19	4,08	0,992	-	0,992	24,00
26.04.2026	42,8	37,6	207,844	208,469	-0,625	4,19	4,09	1,092	-	1,092	24,00
27.04.2026	42,0	36,9	205,250	205,906	-0,656	4,15	4,05	1,031	-	1,031	24,00
28.04.2026	41,6	36,6	204,375	205,000	-0,625	4,15	4,05	1,014	-	1,014	24,00
29.04.2026	40,8	36,0	199,812	200,312	-0,500	4,10	4,00	0,947	-	0,947	24,00
30.04.2026	40,6	35,9	200,062	200,531	-0,469	4,13	4,04	0,932	-	0,932	24,00
01.05.2026	40,8	36,1	199,344	199,750	-0,406	4,10	4,01	0,928	-	0,928	24,00
02.05.2026	41,2	36,4	199,969	200,531	-0,562	4,10	4,01	0,944	-	0,944	24,00
03.05.2026	41,0	36,4	199,531	200,188	-0,656	4,11	4,02	0,926	-	0,926	24,00
04.05.2026	41,5	36,7	73,812	73,312	0,500	4,67	4,60	0,353	-	0,353	24,00
05.05.2026	24,3	22,6	1,656	0,219	1,438	5,10	5,10	0,003	-	0,003	24,00
06.05.2026	23,9	22,4	1,188	0,156	1,031	5,10	5,10	0,002	-	0,002	24,00
07.05.2026	24,0	22,4	1,469	0,188	1,281	5,10	5,10	0,002	-	0,002	24,00
Итого	38,2	34,0	2764,219	2767,438	-3,219	4,35	4,27	12,908	-	12,908	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	408153,500	410612,125	-	60484,16
08.05.2026 00:00	410917,719	413379,562	-	60892,16
	2764,219	2767,438	-	408,00



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

12,908 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 22:10:07