

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 1

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 170234

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
21.04.2026	43,4	37,6	119,120	120,110	-0,990	4,98	4,93	0,682	24,00
22.04.2026	43,4	37,5	119,040	119,960	-0,920	4,98	4,93	0,700	24,00
23.04.2026	43,4	37,4	119,280	119,930	-0,650	4,99	4,94	0,714	24,00
24.04.2026	43,5	37,4	119,220	119,690	-0,470	4,99	4,94	0,720	24,00
25.04.2026	43,3	37,1	119,070	119,330	-0,260	4,99	4,94	0,723	24,00
26.04.2026	43,7	37,5	118,850	119,670	-0,820	4,99	4,94	0,734	24,00
27.04.2026	43,4	37,4	119,150	120,110	-0,960	4,99	4,93	0,713	24,00
28.04.2026	43,0	37,1	119,520	120,280	-0,760	4,97	4,92	0,708	24,00
29.04.2026	43,5	37,7	128,240	128,710	-0,470	4,99	4,91	0,736	24,00
30.04.2026	43,9	38,1	129,920	130,290	-0,370	5,01	4,92	0,747	24,00
01.05.2026	43,7	38,0	131,120	131,850	-0,730	5,03	4,93	0,740	24,00
02.05.2026	44,0	38,3	131,250	132,270	-1,020	5,03	4,93	0,744	24,00
03.05.2026	43,6	38,1	132,080	132,960	-0,880	5,04	4,94	0,724	24,00
04.05.2026	42,8	37,7	50,300	50,730	-0,430	1,91	1,87	0,253	24,00
05.05.2026	20,3	18,5	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24,00
06.05.2026	18,5	17,8	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24,00
07.05.2026	18,1	17,6	0,000	0,000	0,000	0,00	3,85	0,000	24,00
Итого	39,1	34,2	1656,160	1665,890	-9,730	3,93	4,11	9,638	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **9,638** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: