

# Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 169011

| Дата         | Температура (°C) |             | Масса (т)       |                 |                | Теплота (ГКал) | Время<br>раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | T1               | T2          | M1              | M2              | Mп=M1-M2       |                |                  |
| 21.04.2026   | 42,7             | 36,8        | 119,410         | 118,350         | 1,060          | 0,702          | 24,00            |
| 22.04.2026   | 42,8             | 36,7        | 119,250         | 118,190         | 1,060          | 0,720          | 24,00            |
| 23.04.2026   | 42,7             | 36,5        | 119,230         | 118,170         | 1,060          | 0,735          | 24,00            |
| 24.04.2026   | 42,8             | 36,6        | 119,160         | 118,120         | 1,040          | 0,741          | 24,00            |
| 25.04.2026   | 42,6             | 36,4        | 119,150         | 118,110         | 1,040          | 0,736          | 24,00            |
| 26.04.2026   | 43,0             | 36,8        | 119,360         | 118,320         | 1,040          | 0,745          | 24,00            |
| 27.04.2026   | 42,8             | 36,6        | 119,490         | 118,470         | 1,020          | 0,730          | 24,00            |
| 28.04.2026   | 42,4             | 36,3        | 119,610         | 118,580         | 1,030          | 0,722          | 24,00            |
| 29.04.2026   | 42,8             | 36,9        | 128,020         | 127,200         | 0,820          | 0,749          | 24,00            |
| 30.04.2026   | 43,2             | 37,4        | 129,880         | 129,090         | 0,790          | 0,753          | 24,00            |
| 01.05.2026   | 43,0             | 37,4        | 131,380         | 130,520         | 0,860          | 0,740          | 24,00            |
| 02.05.2026   | 43,3             | 37,7        | 131,650         | 130,700         | 0,950          | 0,745          | 24,00            |
| 03.05.2026   | 43,0             | 37,4        | 132,220         | 131,330         | 0,890          | 0,737          | 24,00            |
| 04.05.2026   | 39,6             | 33,8        | 58,880          | 65,150          | -6,270         | 0,278          | 24,00            |
| 05.05.2026   | 18,2             | 18,3        | 10,270          | 26,100          | -15,830        | 0,000          | 24,00            |
| 06.05.2026   | 17,2             | 17,2        | 5,350           | 32,940          | -27,590        | 0,000          | 24,00            |
| 07.05.2026   | 16,9             | 16,8        | 2,340           | 37,650          | -35,310        | 0,000          | 24,00            |
| <b>Итого</b> | <b>38,2</b>      | <b>33,3</b> | <b>1684,650</b> | <b>1756,990</b> | <b>-72,340</b> | <b>9,833</b>   | <b>408,00</b>    |

## Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|
| -            | -     | -     | -       | -             |
| -            | -     | -     | -       | -             |
| -            | -     | -     | -       | -             |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 9,833 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: