

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: BA212

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	2,966	618,521	620,148	67,71	62,92	24,00	24,00
22.04.26	3,111	611,709	613,442	69,16	64,08	24,00	24,00
23.04.26	3,115	609,815	611,543	68,83	63,72	24,00	24,00
24.04.26	3,130	606,450	608,189	69,01	63,84	24,00	24,00
25.04.26	3,127	601,036	602,764	68,54	63,33	24,00	24,00
26.04.26	3,174	602,044	603,811	69,18	63,90	24,00	24,00
27.04.26	3,087	610,172	611,883	68,72	63,66	24,00	24,00
28.04.26	3,156	612,413	614,163	68,80	63,65	24,00	24,00
29.04.26	3,054	616,262	617,957	68,82	63,87	24,00	24,00
30.04.26	3,126	623,152	624,889	68,94	63,92	24,00	24,00
01.05.26	3,080	627,752	629,457	68,54	63,63	24,00	24,00
02.05.26	3,073	628,079	629,794	69,22	64,32	24,00	24,00
03.05.26	3,041	627,048	628,736	68,73	63,87	24,00	24,00
04.05.26	1,439	444,921	445,726	68,86	66,19	24,00	24,00
05.05.26	0,427	275,141	275,374	65,84	64,19	24,00	24,00
06.05.26	0,455	235,770	236,019	66,28	64,35	24,00	24,00
07.05.26	0,419	238,718	238,948	66,64	64,88	24,00	24,00
Итого	42,979	9189,004	9212,841	68,34	64,02	408,00	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	63026,434	72215,440	9189,006
Масса в обратном трубопроводе, т	65716,600	74929,445	9212,845
Тепловая энергия, Гкал	399,050	442,029	42,979

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____