



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Куйбышева д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC544
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	67,5	54,9	320,640	319,923	0,716	4,008	-	4,008	24,00
22.04.2026	68,9	55,0	315,664	314,368	1,297	4,354	-	4,354	24,00
23.04.2026	68,5	54,9	317,017	315,566	1,450	4,329	-	4,329	24,00
24.04.2026	68,7	54,9	315,334	314,078	1,256	4,356	-	4,356	24,00
25.04.2026	68,3	54,3	312,964	311,495	1,469	4,349	-	4,349	24,00
26.04.2026	68,9	54,9	313,801	312,378	1,423	4,388	-	4,388	24,00
27.04.2026	68,4	54,8	316,745	315,887	0,858	4,326	-	4,326	24,00
28.04.2026	68,5	54,8	316,281	315,059	1,222	4,336	-	4,336	24,00
29.04.2026	68,5	55,0	322,608	321,664	0,944	4,364	-	4,364	24,00
30.04.2026	68,7	55,2	325,469	325,125	0,345	4,371	-	4,371	24,00
01.05.2026	68,2	55,2	330,385	330,297	0,089	4,292	-	4,292	24,00
02.05.2026	68,9	55,9	331,016	331,171	-0,155	4,313	-	4,313	24,00
03.05.2026	68,5	55,6	330,190	330,614	-0,423	4,250	-	4,250	24,00
04.05.2026	47,0	41,2	151,249	151,512	-0,263	1,910	-	1,910	24,00
05.05.2026	23,3	23,9	0,030	0,000	0,030	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	22,6	23,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	22,3	22,5	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
Итого	59,2	48,6	4319,393	4309,136	10,257	57,945	-	57,945	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	210145,703	212916,016	-	19552,97
08.05.2026 00:00	214465,094	217225,141	-	19960,97
	4319,391	4309,125	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

57,945 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 16:59:57