



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 5578556
Версия ПО 37.5

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	66,9	54,0	58,281	-	58,281	0,752	-	0,752	24,00
22.04.2026	68,3	54,6	57,094	-	57,094	0,784	-	0,784	24,00
23.04.2026	68,0	54,4	56,742	-	56,742	0,771	-	0,771	24,00
24.04.2026	68,1	54,3	56,418	-	56,418	0,777	-	0,777	24,00
25.04.2026	67,7	53,7	55,816	-	55,816	0,781	-	0,781	24,00
26.04.2026	68,3	54,4	56,141	-	56,141	0,778	-	0,778	24,00
27.04.2026	67,9	54,2	57,371	-	57,371	0,783	-	0,783	24,00
28.04.2026	67,9	54,0	56,641	-	56,641	0,792	-	0,792	24,00
29.04.2026	67,9	54,1	57,156	-	57,156	0,791	-	0,791	24,00
30.04.2026	68,1	54,5	58,699	-	58,699	0,794	-	0,794	24,00
01.05.2026	67,7	54,5	59,926	-	59,926	0,792	-	0,792	24,00
02.05.2026	68,3	55,2	60,523	-	60,523	0,797	-	0,797	24,00
03.05.2026	67,9	54,9	60,492	-	60,492	0,785	-	0,785	24,00
04.05.2026	46,2	40,4	26,516	-	26,516	0,344	-	0,344	10,00
05.05.2026	18,6	18,4	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
06.05.2026	17,8	17,4	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
07.05.2026	17,5	17,2	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
Итого	57,8	47,1	777,816	-	777,816	10,521	-	10,521	322,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	53703,277	-	-	24484,00
08.05.2026 00:00	54481,094	-	-	24806,00
	777,816	-	-	322,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

10,521 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 18:37:36