



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Садовое кольцо д. 17.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВА723
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,8	37,0	178,234	178,010	0,224	1,203	-	1,203	24,00
22.04.2026	43,8	36,7	178,169	179,077	-0,909	1,263	-	1,263	24,00
23.04.2026	43,8	36,6	177,906	179,681	-1,775	1,276	-	1,276	24,00
24.04.2026	43,9	36,6	177,851	179,260	-1,409	1,284	-	1,284	24,00
25.04.2026	43,6	36,4	178,001	179,497	-1,496	1,291	-	1,291	24,00
26.04.2026	44,1	36,7	177,973	179,381	-1,408	1,307	-	1,307	24,00
27.04.2026	43,8	36,7	178,016	179,196	-1,179	1,262	-	1,262	24,00
28.04.2026	43,4	36,3	177,306	178,644	-1,338	1,252	-	1,252	24,00
29.04.2026	43,8	36,6	178,132	179,468	-1,336	1,290	-	1,290	24,00
30.04.2026	44,3	37,0	179,956	181,240	-1,285	1,305	-	1,305	24,00
01.05.2026	44,0	36,9	181,909	183,303	-1,394	1,284	-	1,284	24,00
02.05.2026	44,3	37,3	182,206	183,154	-0,948	1,284	-	1,284	24,00
03.05.2026	44,0	37,1	183,081	184,313	-1,232	1,255	-	1,255	24,00
04.05.2026	34,5	30,8	66,706	67,247	-0,541	0,440	-	0,440	24,00
05.05.2026	22,1	21,8	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	21,2	21,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	21,0	20,9	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
Итого	39,4	33,7	2395,445	2411,472	-16,027	16,995	-	16,995	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	38556,043	38460,504	-	5499,73
08.05.2026 00:00	40951,488	40871,977	-	5907,73
	2395,445	2411,473	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

16,995 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 18:48:12