



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Садовое кольцо д. 319/2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DA734
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	60,8	57,3	169,798	171,118	-1,320	0,591	-	0,591	24,00
22.04.2026	59,9	56,3	164,939	166,151	-1,212	0,596	-	0,596	24,00
23.04.2026	58,8	55,3	163,484	164,606	-1,123	0,578	-	0,578	24,00
24.04.2026	58,6	55,0	158,455	159,411	-0,956	0,571	-	0,571	24,00
25.04.2026	60,5	56,4	154,741	155,777	-1,036	0,635	-	0,635	24,00
26.04.2026	60,9	56,7	154,511	155,609	-1,097	0,650	-	0,650	24,00
27.04.2026	61,1	57,1	154,430	155,528	-1,098	0,627	-	0,627	24,00
28.04.2026	60,5	56,6	158,853	159,936	-1,084	0,622	-	0,622	24,00
29.04.2026	60,1	56,3	159,556	160,637	-1,081	0,612	-	0,612	24,00
30.04.2026	60,0	56,2	157,950	159,008	-1,058	0,608	-	0,608	24,00
01.05.2026	62,2	58,2	161,772	163,068	-1,296	0,632	-	0,632	24,00
02.05.2026	60,9	57,2	160,904	162,152	-1,249	0,606	-	0,606	24,00
03.05.2026	61,0	57,2	160,715	161,995	-1,280	0,607	-	0,607	24,00
04.05.2026	45,3	44,3	70,183	66,544	3,639	0,246	-	0,246	24,00
05.05.2026	27,3	27,2	5,536	0,000	5,536	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	25,8	25,6	5,788	0,000	5,788	0,001	-	0,001	24,00
07.05.2026	25,0	24,7	6,523	0,000	6,523	0,002	-	0,002	24,00
Итого	53,5	50,4	2168,139	2161,543	6,596	8,185	-	8,185	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	57668,082	56197,766	-	14046,43
08.05.2026 00:00	59836,219	58359,309	-	14454,43
	2168,137	2161,543	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

8,185 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 18:49:27