



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 61.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер K-Z)
№ LC244
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	66,9	61,0	84,156	84,469	-0,312	0,500	-	0,500	24,00
22.04.2026	68,2	61,7	82,750	83,031	-0,281	0,500	-	0,500	24,00
23.04.2026	67,9	61,6	83,125	83,406	-0,281	0,531	-	0,531	24,00
24.04.2026	68,1	61,8	82,781	83,062	-0,281	0,531	-	0,531	24,00
25.04.2026	67,7	61,2	82,125	82,406	-0,281	0,531	-	0,531	24,00
26.04.2026	68,3	61,7	82,312	82,594	-0,281	0,531	-	0,531	24,00
27.04.2026	67,9	61,5	83,125	83,438	-0,312	0,531	-	0,531	24,00
28.04.2026	67,9	61,3	82,875	83,156	-0,281	0,562	-	0,562	24,00
29.04.2026	68,0	61,5	84,500	84,812	-0,312	0,531	-	0,531	24,00
30.04.2026	68,1	61,6	85,406	85,688	-0,281	0,562	-	0,562	24,00
01.05.2026	67,6	61,4	86,844	87,156	-0,312	0,531	-	0,531	24,00
02.05.2026	68,4	62,1	87,094	87,406	-0,312	0,531	-	0,531	24,00
03.05.2026	67,9	61,6	87,000	87,281	-0,281	0,562	-	0,562	24,00
04.05.2026	52,7	49,1	42,406	42,531	-0,125	0,250	-	0,250	24,00
05.05.2026	24,5	23,8	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	22,0	21,5	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	20,9	20,4	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
Итого	59,0	53,8	1136,500	1140,438	-3,938	7,188	-	7,188	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	492713,062	493951,969	-	453829,56
08.05.2026 00:00	493849,562	495092,406	-	454237,56
	1136,500	1140,438	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

7,188 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 18:52:52