

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 32 мкр. д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ085

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	6,637	684,067	692,068	67,78	58,07	24,00	24,00
22.04.26	6,723	681,724	689,071	67,33	57,46	24,00	24,00
23.04.26	6,846	679,718	685,876	67,02	56,93	24,00	24,00
24.04.26	6,797	675,955	682,478	67,05	56,98	24,00	24,00
25.04.26	6,874	673,568	679,091	66,86	56,64	24,00	24,00
26.04.26	7,026	673,683	679,551	66,82	56,38	24,00	24,00
27.04.26	6,789	674,450	679,863	66,91	56,84	24,00	24,00
28.04.26	7,125	675,306	680,392	67,80	57,24	24,00	24,00
29.04.26	7,168	675,781	682,033	68,53	57,91	24,00	24,00
30.04.26	7,031	676,497	682,624	68,63	58,23	24,00	24,00
01.05.26	6,984	677,885	683,923	69,13	58,81	24,00	24,00
02.05.26	6,884	677,819	684,368	69,18	59,02	24,00	24,00
03.05.26	7,073	677,817	683,947	68,96	58,51	24,00	24,00
04.05.26	3,825	458,650	458,083	68,73	60,94	24,00	24,00
05.05.26	1,961	343,146	337,458	67,17	61,44	24,00	24,00
06.05.26	1,960	344,408	338,932	67,17	61,47	24,00	24,00
07.05.26	2,061	349,340	343,707	67,52	61,60	24,00	24,00
Итого	99,765	10299,813	10363,464	67,80	58,50	408,00	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	977677,940	987977,750	10299,810
Масса в обратном трубопроводе, т	986073,440	996436,900	10363,460
Тепловая энергия, Гкал	17877,600	17977,363	99,763

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____