



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

ООО УК "Мастер",
34 мкр. д. 30.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер K-Z)
№ KQ247
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	68,8	62,9	720,891	715,141	5,750	4,240	-	4,240	23,99
22.04.2026	69,2	62,9	713,453	708,109	5,344	4,500	-	4,500	24,00
23.04.2026	68,7	62,4	710,594	704,969	5,625	4,420	-	4,420	24,00
24.04.2026	69,1	62,9	713,734	708,000	5,734	4,460	-	4,460	23,99
25.04.2026	68,9	62,5	707,828	702,812	5,016	4,480	-	4,480	24,00
26.04.2026	69,3	62,9	709,781	704,188	5,594	4,570	-	4,570	23,99
27.04.2026	68,4	62,2	704,844	699,781	5,062	4,360	-	4,360	24,00
28.04.2026	68,9	62,6	704,047	699,047	5,000	4,440	-	4,440	24,00
29.04.2026	68,8	62,6	699,219	693,969	5,250	4,350	-	4,350	23,99
30.04.2026	69,1	62,9	696,531	691,000	5,531	4,290	-	4,290	24,00
01.05.2026	68,8	62,8	698,359	692,984	5,375	4,210	-	4,210	23,99
02.05.2026	69,2	63,3	702,609	697,172	5,438	4,160	-	4,160	24,00
03.05.2026	69,1	62,8	697,891	692,516	5,375	4,390	-	4,390	23,99
04.05.2026	68,3	64,2	633,047	627,969	5,078	2,600	-	2,600	24,00
05.05.2026	67,0	64,5	601,188	596,344	4,844	1,510	-	1,510	24,00
06.05.2026	67,0	64,5	601,328	596,375	4,953	1,520	-	1,520	23,59
07.05.2026	67,3	64,8	605,672	600,703	4,969	1,510	-	1,510	24,00
Итого	68,6	63,1	11621,016	11531,078	89,938	64,010	-	64,010	407,53

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	250391,703	248621,938	-	6704,06
08.05.2026 00:00	262012,719	260153,016	-	7111,59
	11621,016	11531,078	-	407,53



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

64,010 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 19:04:58