



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

ООО УК "Мастер",
34 мкр. д. 31.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DA912
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	69,6	64,6	537,879	525,831	12,048	2,722	-	2,722	24,00
22.04.2026	70,1	64,7	533,021	521,482	11,539	2,873	-	2,873	24,00
23.04.2026	69,6	64,3	530,729	518,863	11,866	2,772	-	2,772	24,00
24.04.2026	70,0	64,7	533,299	521,456	11,843	2,807	-	2,807	24,00
25.04.2026	69,8	64,4	529,501	518,240	11,261	2,865	-	2,865	24,00
26.04.2026	70,2	64,7	530,222	518,604	11,618	2,918	-	2,918	24,00
27.04.2026	69,3	64,0	527,411	515,937	11,474	2,778	-	2,778	24,00
28.04.2026	69,8	64,4	526,942	515,579	11,362	2,834	-	2,834	24,00
29.04.2026	69,6	64,2	523,169	511,772	11,397	2,854	-	2,854	24,00
30.04.2026	70,0	64,7	521,289	509,425	11,865	2,747	-	2,747	24,00
01.05.2026	69,7	64,5	522,890	510,847	12,043	2,715	-	2,715	24,00
02.05.2026	70,1	65,0	526,261	513,903	12,358	2,683	-	2,683	24,00
03.05.2026	69,9	64,7	522,551	510,238	12,313	2,699	-	2,699	24,00
04.05.2026	69,1	66,3	568,469	552,939	15,530	1,569	-	1,569	24,00
05.05.2026	67,9	66,6	646,435	628,471	17,964	0,855	-	0,855	24,00
06.05.2026	67,9	66,5	646,958	628,984	17,974	0,909	-	0,909	24,00
07.05.2026	68,3	66,9	651,911	633,910	18,001	0,886	-	0,886	24,00
Итого	69,5	65,0	9378,937	9156,482	222,455	40,485	-	40,485	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	389529,312	381871,344	-	14086,25
08.05.2026 00:00	398908,250	391027,812	-	14494,25
	9378,938	9156,469	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

40,485 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 19:06:52