



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

ООО УК "Мастер",
ул. Аксакова д. 14.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DA928
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	66,6	60,4	86,791	87,079	-0,289	0,538	-	0,538	24,00
22.04.2026	67,9	60,9	81,188	81,497	-0,309	0,569	-	0,569	24,00
23.04.2026	67,6	60,8	81,759	82,061	-0,302	0,557	-	0,557	24,00
24.04.2026	67,7	60,8	80,729	81,032	-0,303	0,559	-	0,559	24,00
25.04.2026	67,3	60,3	81,434	81,739	-0,305	0,566	-	0,566	24,00
26.04.2026	67,9	61,0	78,890	79,187	-0,297	0,548	-	0,548	24,00
27.04.2026	67,5	60,7	81,590	81,888	-0,298	0,551	-	0,551	24,00
28.04.2026	67,5	60,7	82,336	82,639	-0,303	0,560	-	0,560	24,00
29.04.2026	67,6	61,0	83,458	83,755	-0,297	0,547	-	0,547	24,00
30.04.2026	67,7	61,1	83,570	83,870	-0,299	0,552	-	0,552	24,00
01.05.2026	67,3	61,2	85,521	85,805	-0,284	0,524	-	0,524	24,00
02.05.2026	68,0	61,5	83,469	83,764	-0,295	0,542	-	0,542	24,00
03.05.2026	67,5	61,2	84,841	85,132	-0,291	0,536	-	0,536	24,00
04.05.2026	67,5	62,7	66,879	67,069	-0,190	0,348	-	0,348	24,00
05.05.2026	64,0	60,6	45,934	46,008	-0,073	0,139	-	0,139	24,00
06.05.2026	64,1	60,0	34,361	34,436	-0,075	0,143	-	0,143	24,00
07.05.2026	64,5	60,3	34,757	34,833	-0,077	0,146	-	0,146	24,00
Итого	67,0	60,9	1257,509	1261,795	-4,286	7,924	-	7,924	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	221192,000	219724,641	-	63646,68
08.05.2026 00:00	222449,516	220986,438	-	64054,68
	1257,516	1261,797	-	408,00



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

7,924 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 19:15:51