



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

ООО УК "Мастер",
ул. Кортунова д. 6.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ101
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	44,6	39,2	523,623	530,162	-6,540	2,814	-	2,814	24,00
22.04.2026	43,9	38,6	525,592	531,367	-5,774	2,788	-	2,788	24,00
23.04.2026	43,7	38,3	525,653	531,164	-5,511	2,816	-	2,816	24,00
24.04.2026	43,4	38,0	524,308	530,243	-5,935	2,800	-	2,800	24,00
25.04.2026	43,0	37,7	525,254	530,874	-5,620	2,791	-	2,791	24,00
26.04.2026	43,0	37,7	525,308	530,988	-5,680	2,794	-	2,794	24,00
27.04.2026	43,2	37,9	525,587	531,440	-5,854	2,783	-	2,783	24,00
28.04.2026	43,4	38,0	525,314	531,169	-5,855	2,861	-	2,861	24,00
29.04.2026	44,0	38,4	529,173	534,599	-5,426	2,928	-	2,928	24,00
30.04.2026	44,1	38,5	524,607	530,589	-5,982	2,925	-	2,925	24,00
01.05.2026	44,5	38,8	523,292	529,566	-6,275	2,956	-	2,956	24,00
02.05.2026	44,7	39,1	522,870	529,686	-6,816	2,911	-	2,911	24,00
03.05.2026	44,6	39,1	522,628	529,573	-6,945	2,862	-	2,862	24,00
04.05.2026	36,9	33,7	220,996	224,727	-3,731	1,213	-	1,213	24,00
05.05.2026	23,3	23,0	0,089	0,000	0,089	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	22,4	22,4	0,085	0,000	0,084	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	22,4	22,5	0,035	0,000	0,035	0,000	-	0,000	24,00
Итого	39,7	35,4	7044,413	7126,147	-81,734	38,242	-	38,242	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	778253,250	791516,875	-	66830,50
08.05.2026 00:00	785297,688	798643,062	-	67238,50
	7044,438	7126,188	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

38,242 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 19:26:47