

Отчет о потреблении ГВС

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	В системе ГВС									
	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т			Расход V, м3			Температура t, °C		Траб, ч
		M под.	M обр.	ΔM	V под.	V обр.	ΔV	t под.	t обр.	
21.04.26	0,628	46,820	40,475	6,345	1,985	1,711	0,275	61,93	55,17	24,00
22.04.26	0,663	47,361	40,219	7,142	2,008	1,699	0,308	61,32	54,66	24,00
23.04.26	0,731	48,267	40,191	8,076	2,047	1,699	0,348	62,15	55,31	24,00
24.04.26	0,728	47,741	40,119	7,623	2,026	1,696	0,330	63,24	56,07	24,00
25.04.26	0,752	48,098	40,038	8,061	2,041	1,693	0,348	63,31	56,14	24,00
26.04.26	0,812	49,065	39,832	9,233	2,082	1,684	0,398	63,16	56,04	24,00
27.04.26	0,697	46,589	39,552	7,036	1,977	1,672	0,305	63,32	55,99	24,00
28.04.26	0,708	46,423	39,353	7,070	1,971	1,664	0,306	64,01	56,54	24,00
29.04.26	0,669	45,647	39,455	6,193	1,939	1,669	0,270	64,84	57,17	24,00
30.04.26	0,692	45,865	39,304	6,561	1,948	1,663	0,285	65,05	57,38	24,00
01.05.26	0,737	46,483	39,247	7,235	1,975	1,661	0,314	65,66	57,98	24,00
02.05.26	0,646	44,951	39,346	5,605	1,910	1,665	0,245	65,89	58,05	24,00
03.05.26	0,814	47,652	38,901	8,751	2,024	1,646	0,378	65,32	57,72	24,00
04.05.26	0,658	45,601	39,185	6,416	1,936	1,657	0,279	64,11	56,76	24,00
05.05.26	0,703	46,567	39,083	7,484	1,975	1,652	0,323	62,50	55,43	24,00
06.05.26	0,673	46,060	39,006	7,054	1,954	1,649	0,305	62,57	55,61	24,00
07.05.26	0,669	45,773	38,917	6,855	1,942	1,645	0,297	62,95	55,85	24,00
08.05.26	0,656	45,334	38,728	6,606	1,924	1,637	0,286	63,09	55,98	24,00
09.05.26	0,621	44,645	38,846	5,799	1,895	1,643	0,252	63,62	56,31	24,00
10.05.26	0,688	45,546	38,672	6,874	1,933	1,635	0,298	63,61	56,12	24,00
11.05.26	0,832	48,333	38,247	10,087	2,049	1,616	0,433	61,88	54,77	24,00
12.05.26	0,145	15,946	14,266	1,680	0,673	0,601	0,072	32,32	30,77	24,00
13.05.26	0,002	0,144	0,058	0,086	0,006	0,002	0,004	20,08	19,14	24,00
14.05.26	0,003	0,262	0,078	0,184	0,011	0,003	0,007	21,63	20,27	24,00
15.05.26	0,085	3,794	2,305	1,488	0,160	0,097	0,063	24,10	21,91	24,00
16.05.26	0,657	32,041	24,725	7,316	1,360	1,044	0,315	63,07	53,64	24,00
17.05.26	0,695	33,006	25,910	7,096	1,403	1,095	0,307	65,84	55,57	24,00
18.05.26	0,660	32,009	25,566	6,442	1,361	1,081	0,280	66,20	55,78	24,00
19.05.26	0,634	31,321	25,266	6,055	1,332	1,068	0,263	66,52	56,14	24,00
20.05.26	0,627	31,717	25,152	6,565	1,347	1,063	0,284	64,45	54,77	24,00
Итого	18,287	1159,061	970,042	189,019	49,193	41,013	8,180	58,59	51,63	720,00

Время работы, ч	Топ	Траб	Тнш
	720,00	720,00	0,00

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____

