

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	1,339	512,278	512,480	45,34	42,72	24,00	24,00
22.04.26	1,335	512,512	512,831	44,69	42,08	24,00	24,00
23.04.26	1,326	513,592	513,877	44,39	41,80	24,00	24,00
24.04.26	1,310	512,101	512,240	44,12	41,56	24,00	24,00
25.04.26	1,287	512,084	512,251	43,72	41,21	24,00	24,00
26.04.26	1,283	511,692	511,888	43,75	41,24	24,00	24,00
27.04.26	1,275	511,655	511,797	43,90	41,40	24,00	24,00
28.04.26	1,300	511,565	511,811	44,18	41,64	24,00	24,00
29.04.26	1,331	514,127	514,360	44,72	42,13	24,00	24,00
30.04.26	1,329	511,340	511,610	44,82	42,22	24,00	24,00
01.05.26	1,346	511,007	511,294	45,20	42,56	24,00	24,00
02.05.26	1,372	510,765	511,164	45,39	42,70	24,00	24,00
03.05.26	1,358	510,732	511,139	45,33	42,66	24,00	24,00
04.05.26	0,556	206,021	205,579	34,47	33,13	13,93	24,00
05.05.26	0,000	1,479	0,927	21,80	22,50	0,00	24,00
06.05.26	0,000	1,563	1,183	21,74	22,38	0,00	24,00
07.05.26	0,000	1,585	1,295	21,84	22,44	0,00	24,00
Итого	17,746	6866,099	6867,725	39,97	38,02	325,93	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	283991,000	290857,100	6866,100
Масса в обратном трубопроводе, т	287490,100	294357,840	6867,740
Тепловая энергия, Гкал	1386,993	1404,739	17,746

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____