

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 17А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA888

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	0,947	402,946	393,003	43,22	40,86	24,00	24,00
22.04.26	0,974	403,200	393,631	43,26	40,84	24,00	24,00
23.04.26	0,981	402,599	393,304	43,21	40,77	24,00	24,00
24.04.26	0,997	402,177	393,360	43,33	40,84	24,00	24,00
25.04.26	0,990	403,041	393,802	43,10	40,63	24,00	24,00
26.04.26	1,004	403,216	393,609	43,54	41,05	24,00	24,00
27.04.26	0,977	403,185	393,653	43,25	40,82	24,00	24,00
28.04.26	0,963	401,564	392,100	42,85	40,45	24,00	24,00
29.04.26	0,993	402,817	393,404	43,25	40,78	24,00	24,00
30.04.26	1,004	407,097	397,459	43,73	41,26	24,00	24,00
01.05.26	0,977	423,253	412,990	43,46	41,15	24,00	24,00
02.05.26	0,984	425,282	414,508	43,79	41,47	24,00	24,00
03.05.26	0,965	428,119	417,277	43,43	41,17	24,00	24,00
04.05.26	0,396	206,607	199,648	35,22	34,20	24,00	24,00
05.05.26	0,000	3,021	0,000	24,50	24,53	24,00	24,00
06.05.26	0,001	3,109	0,000	23,53	23,08	24,00	24,00
07.05.26	0,002	3,202	0,000	22,46	21,72	24,00	24,00
Итого	13,157	5524,436	5381,750	39,36	37,39	408,00	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	816390,000	821914,440	5524,440
Масса в обратном трубопроводе, т	804485,600	809867,400	5381,800
Тепловая энергия, Гкал	2736,737	2749,894	13,157

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____