

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 49А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA911

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	0,617	78,270	78,072	44,75	36,84	24,00	24,00
22.04.26	0,635	77,278	77,322	44,92	36,69	24,00	24,00
23.04.26	0,674	104,738	105,013	44,74	38,00	24,00	24,00
24.04.26	0,698	125,147	125,495	44,63	39,04	24,00	24,00
25.04.26	0,710	125,107	125,442	44,62	38,93	24,00	24,00
26.04.26	0,727	125,388	125,302	45,30	39,50	24,00	24,00
27.04.26	0,728	125,509	125,420	45,53	39,72	24,00	24,00
28.04.26	0,708	125,631	125,617	44,95	39,30	24,00	24,00
29.04.26	0,731	130,859	130,498	45,46	39,85	24,00	24,00
30.04.26	0,715	132,040	132,010	45,08	39,65	24,00	24,00
01.05.26	0,721	133,119	132,817	45,40	39,98	24,00	24,00
02.05.26	0,720	133,086	132,901	45,46	40,03	24,00	24,00
03.05.26	0,705	133,234	132,887	44,93	39,63	24,00	24,00
04.05.26	0,299	61,418	61,184	33,32	30,28	24,00	24,00
05.05.26	0,000	0,000	0,000	17,23	16,62	24,00	24,00
06.05.26	0,000	0,000	0,000	16,59	16,21	24,00	24,00
07.05.26	0,000	0,000	0,000	16,46	16,13	24,00	24,00
Итого	9,386	1610,824	1609,977	39,37	34,49	408,00	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	178611,060	180221,880	1610,820
Масса в обратном трубопроводе, т	180292,610	181902,600	1609,990
Тепловая энергия, Гкал	1884,805	1894,191	9,386

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____