

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 4

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	1,058	217,947	218,638	45,33	40,47	24,00	24,00
22.04.26	1,100	217,359	218,069	45,52	40,45	24,00	24,00
23.04.26	1,091	217,497	218,187	45,26	40,23	24,00	24,00
24.04.26	1,095	217,745	218,454	45,09	40,05	24,00	24,00
25.04.26	1,125	217,630	218,213	45,09	39,91	24,00	24,00
26.04.26	1,145	217,706	218,353	45,79	40,52	24,00	24,00
27.04.26	1,149	217,817	218,520	46,02	40,73	24,00	24,00
28.04.26	1,143	218,252	218,881	45,43	40,18	24,00	24,00
29.04.26	1,156	219,219	219,856	45,92	40,64	24,00	24,00
30.04.26	1,130	220,974	221,461	45,53	40,40	24,00	24,00
01.05.26	1,142	222,759	223,244	45,85	40,71	24,00	24,00
02.05.26	1,130	222,836	223,311	45,90	40,82	24,00	24,00
03.05.26	1,101	222,981	223,440	45,36	40,42	24,00	24,00
04.05.26	0,460	103,934	104,108	34,12	31,77	24,00	24,00
05.05.26	0,000	0,000	0,000	17,82	17,55	24,00	24,00
06.05.26	0,000	0,000	0,000	17,02	16,83	24,00	24,00
07.05.26	0,000	0,000	0,000	16,81	16,61	24,00	24,00
Итого	15,024	2954,657	2962,734	39,88	35,78	408,00	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	56593,055	59547,710	2954,655
Масса в обратном трубопроводе, т	56523,600	59486,332	2962,732
Тепловая энергия, Гкал	393,994	409,018	15,024

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____