

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA876

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	0,999	203,592	206,856	44,75	39,84	24,00	24,00
22.04.26	1,046	202,681	206,335	44,95	39,78	24,00	24,00
23.04.26	1,039	202,670	206,475	44,68	39,55	24,00	24,00
24.04.26	1,039	202,734	206,677	44,52	39,38	24,00	24,00
25.04.26	1,066	202,826	206,740	44,52	39,25	24,00	24,00
26.04.26	1,083	202,660	206,576	45,21	39,85	24,00	24,00
27.04.26	1,082	203,029	206,643	45,44	40,09	24,00	24,00
28.04.26	1,071	203,185	207,055	44,85	39,56	24,00	24,00
29.04.26	1,090	204,283	207,988	45,34	39,99	24,00	24,00
30.04.26	1,070	205,745	209,609	44,95	39,73	24,00	24,00
01.05.26	1,077	207,445	211,209	45,26	40,05	24,00	24,00
02.05.26	1,058	207,947	211,356	45,27	40,17	24,00	24,00
03.05.26	1,025	207,742	211,392	44,74	39,80	24,00	24,00
04.05.26	0,447	99,567	104,235	35,08	29,95	24,00	24,00
05.05.26	0,000	0,000	5,553	18,65	17,88	24,00	24,00
06.05.26	0,000	0,000	4,240	17,72	17,41	24,00	24,00
07.05.26	0,000	0,000	2,370	17,39	17,15	24,00	24,00
Итого	14,192	2756,106	2821,308	39,61	35,26	408,00	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	185981,970	188738,060	2756,090
Масса в обратном трубопроводе, т	188698,030	191519,340	2821,310
Тепловая энергия, Гкал	1396,148	1410,340	14,192

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____