



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

ООО УК "Мастер",
ул. Фрунзе д. 9/1.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DA618
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	44,0	40,2	320,388	326,226	-5,838	1,216	-	1,216	24,00
22.04.2026	44,0	40,1	320,240	325,941	-5,701	1,258	-	1,258	24,00
23.04.2026	44,0	40,0	320,278	326,085	-5,807	1,271	-	1,271	24,00
24.04.2026	44,1	40,0	320,259	325,916	-5,657	1,294	-	1,294	24,00
25.04.2026	43,9	39,8	320,298	326,086	-5,787	1,288	-	1,288	24,00
26.04.2026	44,3	40,2	320,339	326,023	-5,684	1,321	-	1,321	24,00
27.04.2026	44,0	40,0	320,339	326,117	-5,778	1,276	-	1,276	24,00
28.04.2026	43,6	39,6	319,153	324,949	-5,795	1,260	-	1,260	24,00
29.04.2026	44,0	39,9	318,707	324,411	-5,704	1,303	-	1,303	24,00
30.04.2026	44,5	40,4	319,956	325,524	-5,568	1,318	-	1,318	24,00
01.05.2026	44,2	40,2	321,317	327,058	-5,741	1,295	-	1,295	24,00
02.05.2026	44,6	40,5	322,500	328,396	-5,896	1,304	-	1,304	24,00
03.05.2026	44,2	40,2	325,867	331,659	-5,791	1,279	-	1,279	24,00
04.05.2026	33,8	30,8	164,225	167,208	-2,983	0,538	-	0,538	24,00
05.05.2026	18,4	17,9	0,000	2,351	-2,351	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	17,3	17,0	0,000	3,730	-3,730	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	17,3	17,0	0,000	2,110	-2,110	0,000	-	0,000	24,00
Итого	38,8	35,5	4333,867	4419,787	-85,920	17,221	-	17,221	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	68179,352	69237,539	-	6732,22
08.05.2026 00:00	72513,219	73657,328	-	7140,22
	4333,867	4419,789	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

17,221 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 19:36:09