

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	0,403	66,510	67,258	45,22	39,15	24,00	24,00
22.04.26	0,418	66,310	67,037	45,41	39,09	24,00	24,00
23.04.26	0,417	66,364	67,013	45,14	38,85	24,00	24,00
24.04.26	0,415	66,437	67,077	44,98	38,72	24,00	24,00
25.04.26	0,421	66,423	67,076	44,98	38,63	24,00	24,00
26.04.26	0,429	66,409	67,067	45,68	39,21	24,00	24,00
27.04.26	0,425	66,441	67,091	45,90	39,48	24,00	24,00
28.04.26	0,420	66,568	67,213	45,31	39,00	24,00	24,00
29.04.26	0,429	66,870	67,522	45,80	39,37	24,00	24,00
30.04.26	0,422	67,397	68,053	45,41	39,14	24,00	24,00
01.05.26	0,425	67,935	68,597	45,74	39,46	24,00	24,00
02.05.26	0,421	67,991	68,643	45,79	39,58	24,00	24,00
03.05.26	0,416	68,023	68,670	45,25	39,12	24,00	24,00
04.05.26	0,177	31,935	32,398	33,45	31,07	24,00	24,00
05.05.26	0,000	0,699	0,887	19,05	18,76	24,00	24,00
06.05.26	0,000	0,710	0,814	18,40	18,10	24,00	24,00
07.05.26	0,000	0,721	0,801	18,20	17,92	24,00	24,00
Итого	5,638	903,745	913,217	39,98	34,98	408,00	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	37113,227	38016,970	903,743
Масса в обратном трубопроводе, т	37627,996	38541,210	913,214
Тепловая энергия, Гкал	284,090	289,728	5,638

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____