

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17А

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА901

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	2,810	655,965	645,525	42,79	38,50	24,00	24,00
22.04.26	2,848	654,423	643,792	42,21	37,85	24,00	24,00
23.04.26	2,745	652,040	641,521	41,55	37,34	24,00	24,00
24.04.26	2,750	651,544	641,206	41,49	37,26	24,00	24,00
25.04.26	2,887	644,431	634,267	42,06	37,57	24,00	24,00
26.04.26	3,189	636,807	626,494	44,05	39,03	24,00	24,00
27.04.26	2,948	630,636	620,488	43,13	38,45	24,00	24,00
28.04.26	2,934	627,816	618,058	42,78	38,10	24,00	24,00
29.04.26	2,695	591,867	583,296	41,96	37,43	24,00	24,00
30.04.26	2,782	638,061	629,066	41,71	37,35	24,00	24,00
01.05.26	2,780	638,885	629,873	41,92	37,56	24,00	24,00
02.05.26	2,823	639,975	630,734	42,28	37,86	24,00	24,00
03.05.26	2,793	639,084	629,801	42,15	37,78	24,00	24,00
04.05.26	1,097	244,145	239,925	35,70	34,51	10,86	24,00
05.05.26	0,000	0,000	0,000	25,20	26,12	0,00	24,00
06.05.26	0,000	0,915	0,000	24,12	25,00	0,00	24,00
07.05.26	0,000	2,422	0,000	23,41	24,40	0,00	24,00
Итого	38,081	8549,013	8414,047	38,74	35,42	322,86	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	160793,920	169342,940	8549,020
Масса в обратном трубопроводе, т	163046,000	171460,050	8414,050
Тепловая энергия, Гкал	1201,543	1239,623	38,081

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____