

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17Б

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ098

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.04.26	2,379	471,727	458,826	45,30	40,25	24,00	24,00
22.04.26	2,366	470,979	457,562	44,75	39,72	24,00	24,00
23.04.26	2,308	469,061	456,001	44,17	39,24	24,00	24,00
24.04.26	2,349	468,474	455,857	44,03	39,01	24,00	24,00
25.04.26	2,510	463,750	450,974	44,64	39,21	24,00	24,00
26.04.26	2,730	457,422	445,449	46,46	40,48	24,00	24,00
27.04.26	2,562	453,382	441,138	45,61	39,95	24,00	24,00
28.04.26	2,537	451,594	439,455	45,22	39,59	24,00	24,00
29.04.26	2,321	428,131	417,192	44,46	39,06	24,00	24,00
30.04.26	2,364	459,336	447,341	44,24	39,08	24,00	24,00
01.05.26	2,376	460,295	448,010	44,42	39,25	24,00	24,00
02.05.26	2,413	461,471	448,670	44,78	39,54	24,00	24,00
03.05.26	2,373	460,652	447,955	44,62	39,45	24,00	24,00
04.05.26	0,926	173,379	168,461	38,60	35,38	23,87	24,00
05.05.26	0,000	0,000	0,007	28,86	28,72	14,28	24,00
06.05.26	0,000	0,000	0,133	27,63	28,20	2,54	24,00
07.05.26	0,000	0,000	0,221	27,47	28,34	0,66	24,00
Итого	32,515	6149,654	5983,251	41,49	37,32	353,35	408,00

Показания интеграторов	На 20.04.26	На 07.05.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	377613,281	383762,935	6149,654
Масса в обратном трубопроводе, т	368049,557	374032,807	5983,251
Тепловая энергия, Гкал	3840,627	3873,143	32,515

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____